



Wjazd – nawierzchnia utwardzona tymczasowo
 płyty azurowe typu YOMB wypełnione żwirem
 Ogrózenie typu NYLOR 3D wys.2m
 wraz z bramą systemową szerok.3m

Rurociąg tłoczny wody surowej
 PE100 D=180x16,4 SDR11
 wykop otwarty

ist. ogrodzenie od strony lasu
 h=1,5m prętowe w stalowych ramach
 na podmurówce betonowej prefabrykowanej

Rurociąg tłoczny wody surowej
 PE100 D=180x16,4 SDR11 typ TS
 L=120m wykonać bezwykopowo
 metodą przewiercenia horyzontalnego

mur oporowy
 wg odrębnego oprac.
zbiornik wody uzdatnionej
 Pojemność robocza V=430m³
 wg odrębnego oprac.

rura osłonowa kabla
 PCV L = 8 m
 Istn. zbiornik żelbetowy
 pojemność V=500m³

Istn. zbiornik żelbetowy
 pojemność V=150m³
 ist. ujęcie nr S2

ist. ujęcie nr S3
 Istniejący zbiornik reakcji

Tymczasowe zajęcie terenu lasu
 na czas budowy zbiornika P=210m²
przewód przelawowy Ø200
przewód spustowy Ø160

Istniejące ogrodzenie do zdemontowania
 na czas budowy zbiornika L = 41m

przewód wody uzdatnionej pobierający wodę do sieci PE Ø200
przewód wody uzdatnionej zasilający zbiornik PE Ø200

Istniejący dojazd o nawierzchni utwardzonej

Istniejący zbiornik
 wod popłucznicowy

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia
 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne
 i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2000 r.
 Nr 100, poz 1086, ze zm.)
 rozprowadzanie, rozpraszanie
 oraz reprodukcowanie w celu
 rozpowszechniania i rozprowadzania
 niniejszej mapy wymaga zezwolenia
 Starosty Powiatu Wołomińskiego

GUT Geodezyjne Urządzenie Terenów s.c.
 ul. Wileńska 14, 05-220 Zielonka
 tel/fax 022 781 89 83; 0 501 392 635
 NIP 524-22-15-988 REGON 013117522

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
 DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

dla części terenu położonego w m. Zielonka, ul. Inżynierska,
 działki ewidencyjne nr 50/1, 50/2 w obrębie 0013-4-90-05

Skala 1 : 500 Sekcja: 18, 19, 23, 24 N6 O5

Teren w oznaczonym zakresie został zaktualizowany pomiarem
 sytuacyjno – wysokościowym i inwentaryzacja urządzeń
 podziemnych w miesiącu styczniu 2008.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
 mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji
 oraz nie posiadają dokumentacji w inwentaryzacji branżowych.

KER.G: 041 – 35/2008 GEODETA UPRAWNIENY
 l. dz.: 924/2008 mgr. inż. Robert Guł
 05-220 Zielonka, Wileńska 14
 tel 10-2217 84-89-83

Zielonka, dn. 31 stycznia 2008 r.

STAROSTWO WOŁOMIŃSKIEGO
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie
 W obszarze oznaczonym linią ...
 dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej
 Dokumenty z pomiaru ...
 i zrewidujono pod ...
 Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

Wołomin, dn. 09.02.2008
 INSP. KARTOGRAFICZNY
 Geodezyjno-Kartograficznej
 Renata Guł

N

↑

S4 C – proj. ujęcie S4
 – proj. rurociąg tłoczny wody surowej
 – rurociąg ssawny ze zbiornika
 – rurociąg przelawowy
 – rurociąg spustu
 – kabel elektroenergetyczny
 – rura osłonowa
 – zasawa wodociągowa
 – projektowane ogrodzenie
 – projektowane utwardzenie
 – skrzyżowania, kolizje z ist. uzbrojeniem
 – nr ewidencyjny działki
 – granica nieruchomości
 – strefa ochrony bezpośredniej ujęcia
 teren dzierzawiony przez Gminę Zielonka

A, B, C, D

UWAGA:
 przewody technologiczne do zbiornika zasilenie, pobór, spust i przewód
 znajdują się w opracowaniu "Zbiornika wody uzdatnionej"
 i nie stanowią zakresu niniejszego opracowania

Objekt studni, rurociągu wody surowej położony jest na
 działkach będących w jednostce ewidencyjnej Zielonka wg
 poniższego zestawienia działek

| LP. | NR EW.DZ.OBRĘB | ULICA / TEREN |
|-----|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 50/1 | 4-90-05 teren ZSZ |
| 2 | 50/2 | 4-90-05 teren stacji wodociągowej |
| 3 | 42 | 4-90-05 ul. Inżynierska |

PROJEKT ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZIELONCE PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ
 BUDOWA STUDNI WIERCONEJ I ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ

| | | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|
| Investor: | PWIK w Zielonce ul. LITERACKA 20, 05-220 ZIELONKA | | |
| Projektował: | imię i nazwisko: | Podpis: | Specjalność: |
| Sprawił: | mgr inż. Bożena Zebrowska | | Nr uprawnień: |
| Adres inwestycji: | Zielonka: ul. Inżynierska, dz. ew. nr 42, 50/1, 50/2 obręb 4-90-05 | instalacyjna | St 319/90 |
| Tytuł rysunku: | Ujęcie wody nr S4. Plan sytuacyjny | Wa 51/96 | 06.2009 |
| | | | Faza PB |
| | | | Skala 1 : 500 |
| | | | Nr rys. S-2 |