

Starostwo Powiatowe w Wołominie  
Wydział Uzgadniania Dokumentacji  
05-200 Wołomin  
ul. Powstańców 8  
tel. 022-787-66-28

WUD/7340/748/17013/2010

### OPINIA NR 595/2010

Przedmiot opinii: kanał sanitarny z przyłączami, kanał tłoczny

Inwestor: PWiK Zielonka

Na wniosek z dnia: 2010.04.21

Data złożenia wniosku do Wydziału Uzgadniania Dokumentacji: 2010.04.21

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego w **m. Zielonka ul. Warmińska, Mazurska**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. WOS
  - Przebieg kanalizacji sanitarnej w ul. Zagłoby na odcinku 142- 20 uzgodnić w Urzędzie Miasta Zielonka pod kątem zbliżenia do pomnika przyrody (dąb Ø1.15) na odległość mniejszą niż 15 m od planowanego urządzenia technicznego.
  - Prace ziemne w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie bez uszkodzania korzeni.
2. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.
3. MZDW RD-5 uzgadnia umieszczenie projektowanych urządzeń w pasie drogi woj. nr 631 w miejscowości Zielonka zgodnie z decyzją lokalizacyjną nr 99/02/2010 z dnia 22.02.2010.
  - Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym drogi woj. nr 631 należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnić w Urzędzie Marszałkowskim Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wydział Dróg Publicznych i Transportu Warszawa ul. Kłopotowskiego 5.
  - Przejście przez jezdnię ulicy Piłsudskiego wykonać bez naruszania jej konstrukcji w rurze osłonowej.
4. Należy uzyskać decyzję na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami).
5. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami).
6. MSG
  - W miejscu zbliżenia projektowanej studni kanalizacyjnej (przepompowni) w pkt 253 do czynnego gazociągu przewód gazowy należy zabezpieczyć rurą ochronną. W sprawie zabezpieczenia gazociągu należy zgłosić się do MSG Sp. z o. o RDG Wołomin ul. Piłsudskiego 2 tel. (22)787-64-41.
  - W miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.

1 zał. w 6 egz.

Sporządziła:  
Mariola Łukasiewicz

STAROSTWO POWIATOWE  
W WOŁOMINIE  
Wydział Uzgadniania Dokumentacji  
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 8  
tel. 022 787-66-28

Z up. Starosty  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Uzgadniania Dokumentacji  
mgr inż. Andrzej Budniak

1. Opinia ważna jest przez okres 3 lat.

2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.89r. (Dz. U. nr 30 poz. 163) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie pomiarów powykonawczych przez jedn. uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

Postępowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy)