

Wyjaśnienia do przetargu PWIK – ST/ 1 /2010 (Nr BZP: 175682-2010)

Zielonka dn.07.07.2010 r.

W dniu 06.07.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego: Budowa przepompowni w ul. Mareckiej i ul. Lipowej w Zielonce o następującej treści:

„Czy zamawiający wymaga zastosowania wyposażenia dodatkowego pompowni ścieków takiego jak: hydrodynamiczny zawór płuczący, dno pompowni typu TOP oraz system usuwania kożucha typu APF wyszczególnionych w pliku „Projekt +SST – Przepomownie – 2010 Część 3”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zastosowania wyposażenia dodatkowego przepompowni ścieków w hydrodynamiczny zawór płuczący oraz system APF automatycznego wspomaganie sterowania (dla zapobiegania gromadzenia się osadów na dnie) do zamontowania w szafach sterowniczych w obu przepompowniach tj. w ul. Mareckiej i ul. Lipowej oraz zastosowania dna przepompowni typu TOP w przepompowni w ul. Mareckiej. Zamawiający nie wymaga zastosowania dna przepompowni typu TOP w przepompowni w ul. Lipowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość zastosowania innych urządzeń, równoważnych do w/wym. w przypadku zastosowania innej niż w projekcie budowlanym – wykonawczym przepompowni ścieków o równoważnych parametrach technicznych do przepompowni zastosowanej przez projektanta.