



OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych pompowni ścieków PS1, ul. Pustelnicka w Zielonce, ujęty w ramach Projektu „Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Zielonce w rejonie ulic: Kujawskiej, Pustelnickiej, Mazurskiej, Ceglanej, Warmińskiej, Pomorskiej, Piłsudskiego. CZĘŚĆ 1 - Projekt k. s. w ul. Kujawskiej, Pustelnickiej, Mazurskiej, Ceglanej, Warmińskiej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 22 787-42.01 w 106 107 110 114

Projektant	inż. Henryk Burzyński  inż. Henryk Burzyński uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr ew. Wa-25/92
Sprawdzający	inż. Wojciech Szymański  inż. Wojciech Szymański uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr ew. Wa-446/94



Warszawa, 7 grudnia 2010

Zaświadczenie

Pan HENRYK MAREK BURZYŃSKI

miejsce zamieszkania:

WITOLIŃSKA 5/217
04-185 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/2762/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

STOWZYSTWO
WIATOWE W WOŁOMINI
Wydział Budownictwa
15-200 Wołomin - ul. Pradzińskiego
tel. 22 727 42 01 w. 106 107 110 11

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący Rady
[Signature]
inż. Tomasz Gródzki

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa
tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
NIP 525-22-58-203
1070000916
[Signature]
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.plib.org.pl e-mail: biuro@maz.plib.org.pl
NIP 525-22-58-203, Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00, Dział Szkoleń: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Nr ewidencyjny Wa-25/92

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit."d"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46, z późn. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. HENRYK MAREK BURZYŃSKI s. Mieczysława
inżynier elektryk

urodzony(a) dnia 18 sierpnia 1951 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- 1/ do sporządzania projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych.




Z up. Wojewody Warszawskiego

M. Michalowski
mgr inż. arch. Szymon Michałowski
Dyrektor Wydziału Nadzoru
Urbanistycznego i Budowlanego

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Polna 22, 00-410 Warszawa
tel. 5222040, fax: 022 5222041
KRS 00001070000916

U. Proszowska
ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYCZAJEM



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 1 lutego 2011

Zaświadczenie

Pan **WOJCIECH ADAM SZYMAŃSKI**

miejsce zamieszkania:

JANA PAWŁA II 66 M 36

00-170 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **MAZ/IE/6692/03**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: **1 marca 2011 r.** do dnia: **29 lutego 2012 r.**

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
K-CA PRZEWODNICZĄCEGO

mgr inż. Jerzy Kotowski

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 31, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.pilib.org.pl e-mail: biuro@maz.pilib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 14 05, fax 22 300 99 00, Dział Szkoleń: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

OWIAS
Wydzi
05-200 W
tel 22 787-
OSTWO
W WOŁOMINIE
Budownictwa
ul. Prądzińskiego 3
106 107 110 114


SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

M. Płocinski
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Nr ewidencyjny Wa-446/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. "d" rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zmianami).

STWIERDZAM

że Ob. WOJCIECH ADAM SZYMAŃSKI s. Henryka

inżynier elektryk

urodzony(a) dnia 17 września 1952 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- 1/ do sporządzania projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych.-



Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO

[Signature]
mgr inż. Andrzej Wollński
P. P. Wydział Nadzoru
Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Polna 22, 00-410 Warszawa
tel. 5222040, fax: 022 5222041
KRS: 1070000916

[Signature]
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

RODZAJ STAWOŚĆ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
05-200 Wołomin, ul. Pradzyńskiego
31 22787.43-01 w 10K 107 110-1

PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.
 Rejon Energetyczny Wołomin
 05-200 Wołomin
 ul. Piłsudskiego 61
 tel. 0-22 763-57-20 fax. 0-22 763-58-92

Wołomin, dn. 01-02-2010

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w ZIELONCE Sp. z o.o.
 ul. LITERACKA 20
 05-220 ZIELONKA

nr kontrahenta: LI2064 grupa przyłącz. V

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 10/R12/01865**DLA: przepompownia ścieków PS 1, ZIELONKA, ul. KUJAWSKA / PUSTELNICKA, dz. nr 4-80-02-18, gm. ZIELONKA**

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 25-01-2010 PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. wyraża zgodę na przyłączenie mocy 8,0 kW przy współczynniku mocy $\text{tg } \varphi = 0.4$

1. Podłączenie instalacji może nastąpić po zrealizowaniu niżej podanych warunków:

- 1.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MARKI PUSTELNICKA [0897] do zwiększonego obciążenia;
- 1.2. Powiązaniu stacji według punktu 1.1 z siecią 15 kV: - nie dotyczy
- 1.3. Wybudowaniu linii nn: - nie dotyczy
- 1.4. Wykonaniu przyłącza: kablowe YAKXS 4 x 35 mm² o długości około 30 m od słupa odgałęźnego czynnej linii napowietrznej niskiego napięcia do projektowanego złącza kablowego ZK-1a usytuowanego w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym.
- 1.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
- 1.6. Przygotowaniu miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego zlokalizowanego w: szafka pomiarowa nad złączem kablowym usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym
- 1.7. Zainstalowaniu układu pomiarowo – rozliczeniowego: 3-fazowy bezpośredni energii czynnej 1-strefowy
2. Miejsce przyłączenia:
3. Miejscem dostarczania energii będą: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej
4. Lokalizacja, rodzaj i wielkość zabezpieczenia głównego: topikowe 35 A w projektowanym złączu kablowym ZK usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym; zabezpieczenie w złączu pomiarowym: nadmiarowo-prądowe w obudowie przystosowanej do plombowania o wartości 16 A w nadbudowie projektowanego złącza kablowego ZK
5. Wymagania i informacje dotyczące dostosowania instalacji do współpracy z siecią:
 - 5.1. Wynikające z instrukcji ruchu i eksploatacji - n/d
 - 5.2. Systemy sterowania dyspozytorskiego - n/d
 - 5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi – przewidzieć aparaturę uniemożliwiającą przeniesienie zakłóceń powstałych w urządzeniach odbiorczych na sieć zasilającą.
 - 5.4. Dodatkowe wyposażenie urządzeń i instalacji odbiorcy – przy stosowaniu urządzeń elektronicznych stosować filtry przeciwzakłóceńowe.
 - 5.5. Prąd zwarcia wielofazowego - n/d
 - 5.6. Czas trwania zwarcia - 1 sek
 - 5.7. Pojemnościowy prąd zwarcia doziemnego (resztkowy) - 15A.
 - 5.8. W razie potrzeby instalację przystosować do przerw wynikających z działania automatyki sieciowej.
 - 5.9. Sieć nn pracuje w systemie: TT
6. Przydzielona moc nie może być przekroczona i użytkowana bez zgody PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. w innych celach niż podane we wniosku.
7. Niniejsze warunki przyłączeniowe są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. W razie niezrealizowania warunków w okresie ich ważności. Wnioskodawca wystąpi na piśmie do PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. o ustalenie nowych.
8. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007r.).
9. Informacje i ustalenia dodatkowe:
 - 9.1. W przypadku wystąpienia kolizji planu zagospodarowania Państwa działki (w tym również wynikającego ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi Wnioskodawca pokryje koszty niezbędnej przebudowy tych urządzeń po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. warunków przebudowy.
 - 9.2. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnień projekt techniczny instalacji wewnętrznych wraz z wykazem obiektów, lokali i mocy dla nich przydzielonej według w/w dokumentacji - nie dotyczy
 - 9.3. Dodatkowe wymagania: Od projektowanego złącza kablowego ZK wykonać WLZ-t kablowy. Trasę WLZ-u należy zinwentaryzować powykonawczo.
 - 9.4. Projekt należy skoordynować z warunkami przyłączeniowymi nr - nie dotyczy.
10. Realizacja inwestycji związanych z podłączeniem instalacji Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, której projekt załączony będzie do niniejszych warunków. Wymieniony projekt stanowić będzie przedmiot negocjacji Stron w przypadku zgłoszenia przez Wnioskodawcę uwag do tego projektu. Propozycja umowy o przyłączenie jest ważna przez okres 30 dni od daty otrzymania jej przez Wnioskodawcę.

Niniejsze techniczne warunki przyłączenia wydano na zasadach i trybie określonym w Ustawie "Prawo Energetyczne" z dnia 10.04.1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

SAFEGE
 ODDZIAŁ W POLSCE
 ul. Polna 22, 00-410 Warszawa
 tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
 NIP: 1070000916

SEKCJA DOKUMENTACJI
 WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
 KIEROWNIK
 Marek Fajkowski

DYREKTOR
 REJONU ENERGETYCZNEGO WOŁOMIN

Marek Fajkowski

Podpis Dyrektora

ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM

08 LUT. 2010

UMOWA Nr 10/R12/R/01865
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

W dniu 01-02-2010 r w Wołominie pomiędzy PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ZIELONCE Sp. z o.o. , ul. LITERACKA 20 , 05-220 ZIELONKA , NIP 125-151-45-30 , PESEL / KRS 0000319917

reprezentowanym przez: Zdzisława Krajewskiego - Prezesa Zarządu

zwanym (-a) w dalszej treści umowy „Wnioskodawcą”,

a PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-470), przy ul. Marsa 95, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269854, NIP 7010049224, REGON 140805330, kapitał zakładowy wynosi 2.251.437.500 zł, reprezentowaną przez:

1. Falgowski Marek – Dyrektor Rejonu Energetycznego.

2. Żmudzki Krzysztof – Kierownik Wydziału Technicznego.

zwanym w dalszej treści umowy „PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.”, została sporządzona umowa o treści następującej:

§ 1.

1. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. zobowiązuje się do przyłączenia instalacji Wnioskodawcy o mocy przyłączeniowej 8,0 kW, do zasilania obiektu: **przepompownia ścieków PS 1 ul. KUJAWSKA / PUSTELNICKA (dz. nr 4-80-02-18)**, w miejscowości **ZIELONKA gm. ZIELONKA**, jeżeli zostaną spełnione warunki przyłączenia określone w załączniku nr 1 do umowy.
2. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. rozpocznie procedurę związaną z realizacją przyłączenia w terminie 14 dni po wykonaniu przez Wnioskodawcę obowiązków wymienionych w § 3 ust. 2 lit. a), d), e) i wniesieniu opłaty za przyłączenie określonej w § 5 umowy.

§ 2.

1. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. zobowiązuje się do realizacji przyłączenia instalacji Wnioskodawcy poprzez wykonanie zadań określonych w punktach 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 wydanych i zaakceptowanych warunków przyłączenia, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy w zakresie określonym w § 4.
2. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. powiadomi Wnioskodawcę o planowanych terminach prac z wyprzedzeniem umożliwiającym Wnioskodawcy przystosowanie nieruchomości, urządzeń, instalacji lub sieci do przeprowadzenia tych prac.

§ 3.

1. Wnioskodawca zrealizuje własnym kosztem i staraniem zadania określone w punktach 1.5, 1.3 posiadanych warunków przyłączenia. Przygotowanie instalacji do połączenia z przyłączem strony uzgodnią w trybie koordynacji (§ 8 umowy).
2. Ponadto strony ustaliły wspólnie, iż do obowiązków Wnioskodawcy należy:
 - a) nieodpłatne umożliwienie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia w obrębie swojej nieruchomości,
 - b) nieodpłatne udostępnienie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych i sterujących, oraz nieodpłatne zapewnienie dostępu do urządzeń w każdym czasie dla wykonywania czynności eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, a także pokrywanie innych kosztów związanych z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc i zainstalowanych urządzeń,
 - c) uczestniczenie w próbach i odbiorach, o których mowa w § 4,
 - d) terminowe regulowanie należności finansowych wynikających z niniejszej umowy,
 - e) dostarczenie do PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. prawomocnego pozwolenia na budowę obiektu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane.
3. O wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy Wnioskodawca zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

§ 4.

Zakres zadań realizowanych przez PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o., o których mowa w § 2 ust. 1 obejmuje:

- uzyskanie warunków zagospodarowania i pozwolenia na budowę sieci i przyłącza lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- opracowanie dokumentacji prawnej,
- zakup materiałów i aparatury,
- realizację robót budowlano-montażowych,
- wykonanie pomiarów i odbiorów technicznych,
- regulowanie należności wynikających z roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, związanych z prowadzeniem prac przy realizacji inwestycji.

SAFEGE
WYDZIAŁ W POLSCE
ul. Piłsudskiego 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

Jan Piasecki
ZA ZGODNOŚĆ
Kierownik Wydziału Technicznego

§ 5.

1. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. opłaty za przyłączenie, której wysokość ustalona zostaje na podstawie stawek opłat za przyłączenie do sieci, określonych w pkt 5.4, 5.5 obowiązującej Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.
2. Opłata za przyłączenie netto wynosi 1114,48 zł (słownie: jeden tysiąc sto czternaście złotych i czterdzieści osiem groszy).

Wymienioną wyżej opłatę za przyłączenie obliczono według wzoru:

- dla przyłączy napowietrznych lub kablowych, gdy długość przyłącza jest krótsza lub równa 200 mb:

$$O_p = S_m * P_p$$

- dla przyłączy napowietrznych lub kablowych, gdy długość przyłącza przekracza 200 mb:

$$O_p = S_m * P_p + S_L * L$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają: O_p – opłata za przyłączenie [zł], P_p – moc przyłączeniowa [kW], L – długość przyłącza powyżej 200 mb [m], S_m – stawka jednostkowa netto dla przyłącza napowietrzego 108,99 zł/kW dla IV grupy przyłączeniowej, S_m – stawka jednostkowa netto dla przyłącza napowietrzego 111,23 zł/kW dla V grupy przyłączeniowej, S_m – stawka jednostkowa netto dla przyłącza kablowego 137,07 zł/kW dla IV grupy przyłączeniowej, S_m – stawka jednostkowa netto dla przyłącza kablowego 139,31 zł/kW dla V grupy przyłączeniowej, S_L – stawka jednostkowa netto 38,21 zł/m.

3. Wnioskodawca zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przyłączenie, określonej w ust. 2 jednorazowo, w wysokości 1114,48 zł + 22 % VAT = 1359,67 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy przez Wnioskodawcę. Kwotę opłaty za przyłączenie określoną w § 5 ust. 2 powiększono o podatek VAT w wysokości 22 %, zgodnie z zapisem art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
4. Ostateczne rozliczenie z Wnioskodawcą nastąpi po wykonaniu robót – przed odbiorem technicznym.
5. Wnioskodawca zapłaci należności wynikające z opłaty za przyłączenie przelewem na konto bankowe PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.: 29 1240 1095 1111 0010 1361 1645, lub w innej formie płatności wybranej przez Wnioskodawcę.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty za przyłączenie przekraczającego okres 30 dni umowa może ulec rozwiązaniu.

§ 6.

1. Strony ustalają termin przyłączenia do dnia - 01-09-2011 r.
2. Termin przyłączenia może ulec:
 - a) przedłużeniu w przypadku opóźnienia się Wnioskodawcy z wykonaniem obowiązków określonych w § 3 i w § 5 ust. 3, 4, o czas trwania skutków tych zdarzeń,
 - b) przedłużeniu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od woli i staranności każdej ze stron, o czas trwania skutków tych zdarzeń,
 - c) skróceniu – z inicjatywy Wnioskodawcy – o ile zaistnieje możliwość ze strony PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. przyspieszenia wykonania robót.
3. Zmiana terminu o jakim mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy, jednakże strony zobowiązane są do pisemnego powiadomienia się o potrzebie lub możliwości zmiany, w ramach koordynacji prac określonej w § 8 umowy.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako zdarzenie niezawinione i niezależne od woli stron – strony uzgodnią zmianę terminu przyłączenia w ramach koordynacji prac (§ 8 umowy).

§ 7.

1. Wnioskodawca zalicza się do V grupy przyłączeniowej.
2. Strony zgodnie ustalają miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej.
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. i instalacji Wnioskodawcy.
4. Układ pomiarowy będzie zainstalowany: szafka pomiarowa nad złączem kablowym usytuowanym w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym.

§ 8.

1. Koordynacja prac oraz kontrola dotrzymania wymagań określonych w warunkach przyłączenia następować będzie poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty wyznaczonych przedstawicieli stron w miejscu przez nich ustalonym.
2. Przedstawicielami stron upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz podejmowania ustaleń koordynacyjnych są:

Ze strony Wnioskodawcy

Zdzisław Kujewski
nr tel. 509-187-222, 781-83-33

Ze strony PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

Piotr Jaguszewski
nr tel. (0-22) 763-58-83

3. Terminy przeprowadzania pomiarów, prób i odbiorów częściowych

PGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Prądnicza 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 220 040, fax: 022 522 20 41
tel. 107 000 09 16

Umowa nr 10/R12/R/01865 z dnia 01-02-2010

pwik zielonka

Faks wys przez: 0227818332

1/1 : 43 60 3T 11/50/11 20/05/11 13:09 28

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

4. Termin ostatecznego odbioru przyłącza i przyłączonych instalacji 01-09-2011 r.

§ 9.

1. Wnioskodawca deklaruje wolę zawarcia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej w ciągu 14 dni od dnia ostatecznego odbioru przyłącza. W tym czasie Wnioskodawca zobowiązany jest doprowadzić instalację elektryczną do możliwości załączenia oraz dostarczyć stosowne dokumenty.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest zawiadomić PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. o zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej w terminie określonym w ust. 1 lub nie powiadomieniu o tym PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu. Dokonane przez Wnioskodawcę opłaty wchodzą w koszty inwestycji i nie podlegają zwrotowi.
3. Wnioskodawca określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 8100 kWh rocznie.
4. Zmiana warunków, o których mowa w ust. 3 dokonana przez Wnioskodawcę bez uzgodnienia z PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą. Do zmiany warunków, § 14 umowy, stosuje się odpowiednio.

§ 10.

Każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy z następującymi zastrzeżeniami:

1. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację inwestycji z przyczyn odeń niezależnych oraz w przypadku utraty przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy przez PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. związane jest z utratą przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości lub rezygnacją przez Wnioskodawcę z projektowanego przyłącza, PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej przez Wnioskodawcę kwoty opłaty za przyłączenie, po potrąceniu uzasadnionych i poniesionych nakładów na realizację niniejszego przyłącza.
2. Przy odstąpieniu przez Wnioskodawcę od niniejszej umowy PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. ma prawo obciążyć Wnioskodawcę równowartością faktycznie poniesionych kosztów inwestycji.

§ 11.

Warunki przyłączenia stanowią integralną część niniejszej umowy i stanowią podstawę określenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy.

§ 12.

1. PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. zapłaci Wnioskodawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu realizacji przyłączenia określonego w § 6 ust. 1 w wysokości 0,1 % wartości opłaty za przyłączenie za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż wysokość opłaty za przyłączenie, chyba że niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy lub zaistnienia okoliczności wynikających z § 6 ust. 2 lit. b).
2. Wnioskodawca zapłaci karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu realizacji przyłączenia nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w części przekraczającej karę umowną na zasadach ogólnych. Powyższe dotyczy również sytuacji określonej w § 10 umowy.

§ 13.

1. W przypadkach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

§ 14.

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia przyłączenia, z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 4 i ust. 6.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednorodzących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wnioskodawcy, dwa egzemplarze dla PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o.

Załączniki:

1. Warunki przyłączenia nr 10/R/12/01865 wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. w dniu 01-02-2010 r.

Prezes Zarządu

Zdzisław Krajewski

/Wnioskodawca/
data i czytelny podpis

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce Sp. z o.o.
05-220 Zielonka, ul. Literacka 20
Regon 141649820, NIP 125 151 45 30
tel. 022 781 83 33, fax 022 781 83 32
e-mail: pwik@zielonka.pl

08 LUT. 2010

DYREKTOR
REJONU ENERGETYCZNEGO WŁOŁOMIN

/PGE Dystrybucja Warszawa - Teren Sp. z o.o./
data i podpis

SEKCYJA DOKUMENTACJI
I WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
WŁOŁOMIN
Stanisław Bieliński

SAFECE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Włocławskiej 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

Umowa nr 10/R/12/R/01865 z dnia 01-02-2010

1/1 Str: 11:11 11:31 20/05/11

ZA ZGODNIENIEM
Z ORYGINAŁEM

Faks wys przez: 0227818332