

Wołomin dnia 26.04.2011

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Uzgadniania Dokumentacji
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

WUD/7340/322/2011

OPINIA NR 287/2011

Przedmiot opinii: kanalizacja sanitarna z przyłączami, kanalizacja tłoczna, przewód energetyczny, punkty pomiarowe eNN

Inwestor: PWiK Zielonka Sp. z o. o

Na wniosek z dnia: 2011.02.21

Data złożenia wniosku do Wydziału Uzgadniania Dokumentacji: 2011.02.23

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego w **m. Zielonka ul. Kujawska, Mazurska, Warmińska, Pustelnicka**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem TP Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta Warszawa ul. Brzeska 24.
2. Usytuowanie projektowanych urządzeń w ulicy Kujawskiej uzgodnić w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.
3. PGE. Dystrybucja S.A. – prace na skrzyżowaniach z istniejącą linią kablową SN prowadzić pod nadzorem PGE S.A. (kable w stanie beznapięciowym, szczegóły uzgodnić w RE Wołomin).
4. MSG –
 - W miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.
 - Projektowaną kanalizację sanitarną na odc. 110-126 uzgadnia się na podstawie pisma MSG Sp. z o. o znak WTMD/236/2011 z dn. 29.03.2011 o przekwalifikowaniu istniejącego gazociągu Ø 40PE do pierwszej klasy lokalizacji ze strefą kontrolowaną wynoszącą 1,0 m (pismo załączyć do projektu technicznego).

1 zał. w 5 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz

STAROSTWO POWIATOWE
W WOŁOMINIE
Wydział Uzgadniania Dokumentacji
05-200 WOŁOMIN, ul. Powstańców 8
tel. 022 787-66-28

Z up. Starosty
NACZELNIK WYDZIAŁU
Uzgadniania Dokumentacji

mgr inż. Andrzej Budniak

1. Opinia ważna jest przez okres 3 lat.
2. Zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z 17.05.89r. (Dz. U. nr 30 poz. 163) sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy są zobowiązani:

- zapewnić wyznaczenie i dokonanie pomiarów powykonawczych przez jedn. uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem.

Postępowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczeniach (Art. 48 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 Ustawy).

3. Integralną część opinii stanowi załącznik (załączniki) w postaci mapy (map) do celów projektowych z wskazanym usytuowaniem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.