

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

WZMiUW – IPE– 4105/1379/2010

Warszawa, dnia 25 października 2010 r.

Decyzja Nr 46/2010

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 85 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, po rozpoznaniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, o zwolnienie od zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej

z w a l n i a m

od niektórych zakazów określonych art. 85 ust. 1 Ustawy Prawo Wodne dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kujawskiej w Zielonce w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej rzeki Długiej pod warunkiem:

1. - powiadomienia Inspektoratu WZMiUW w Wołominie z 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac i umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji robót przez pracowników Inspektoratu;
2. - uzgodnienia dokumentacji projektowej z Inspektoratem WZMiUW w Wołominie;
3. - wykonywania inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, miejscowym planem zagospodarowania terenu i normami oraz danymi zawartymi w przedłożonej dokumentacji;
4. – układania przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową;
5. - zastosowania rur i studzienek o wysokiej odporności na uszkodzenia;
6. – wykonania przedmiotowej kanalizacji o wysokiej szczelności;
7. – usytuowania elementów inwestycji nie bliżej niż 2 m od stopy wału rz. Długiej;
8. - zasypania wszelkich wykopów w wale i jego sąsiedztwie z dokładnym zagęszczeniem gruntu warstwami do 30 cm przywracając pierwotny stan zagęszczenia;
9. – uzyskania (przed rozpoczęciem robót) prawa do władania gruntem na cele budowlane na którym usytuowana jest inwestycja;
10. - monitorowania kanalizacji przez służby inwestora w okresie wysokich stanów wody w rzece Długiej;
11. – poniesienia przez inwestora wszelkiej odpowiedzialności za szkody, które powstaną w wyniku budowy kanalizacji w strefie przywałowej;
12. - przekazania jednej kopii inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie dotyczącym niniejszej decyzji Inspektoratowi WZMiUW w Wołominie w terminie 30 dni od zakończenia inwestycji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 85 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów

przeciwpowodziowych zabrania się m. in. wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej. Marszałek Województwa, może zwolnić od niektórych zakazów określonych w art. 85 ust. 1 Prawa Wodnego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonce wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kujawskiej w Zielonce w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej rzeki Długiej.

Do wniosku dołączono:

- opracowanie pn „Opinia geotechniczna dla wykonania przewodu kanalizacyjnego wzdłuż ulicy Kujawskiej w Zielonce”;
- opis inwestycji;
- mapę sytuacyjną z naniesionym przewodem kanalizacyjnym;
- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielonka;
- wypis uproszczony z rejestru gruntów;
- kopię pisma WZMiUW Oddział w Warszawie Inspektorat w Wołominie zawierającego wytyczne dla przedmiotowej inwestycji.

Dostarczone dokumenty oraz pozytywna opinię Inspektoratu WZMiUW w Wołominie pozwalają stwierdzić, że budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kujawskiej w Zielonce w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej rzeki Długiej nie wpłynie negatywnie na szczelność, stabilność i warunki filtracji istniejącego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Długiej.

Zgodnie z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z upoważnienia
Marszałka Województwa Mazowieckiego
mgr inż. Jerzy Nosiedko
Dyrektor WZMiUW

Orzynamy:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonce, ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka

Do wiadomości:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Skoczyłasa 4, 03-469 Warszawa.
2. Inspektorat WZMiUW w Wołominie,
3. WZMiUW - IPE,
4. WZMiUW Dział PIW - u/a