

Wołomin dnia 06.10.2011

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
05-200 Wołomin
ul. Powstańców 8
tel. 022-787-66-28

ZUD/7340/1926/2011

OPINIA NR 1891/2011

Przedmiot opinii: wodociąg

Inwestor: PWiK Sp. z o. o Zielonka

Na wniosek z dnia: 2011.09.12

Data złożenia wniosku do Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji: 2011.09.13

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wołomińskiego **opiniuje pozytywnie** dokumentację projektową obiektu położonego w **m. Zielonka ul. Mokry Ług, Wrzosowa, Al. Wojska Polskiego dz. nr; 83, 23/5, 25 obr. 5-20-12**

Uwagi i zalecenia jednostek opiniujących dokumentację projektową:

1. TP- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności.
2. MSG w miejscach skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MSG Wołomin ul. Piłsudskiego 2, tel: (022) 787-64-41, fax. (022) 787-64-42.
3. Usytuowanie projektowanych urządzeń uzgodnić w Centralnym Węźle Łączności MON Warszawa Al. Żwirki i Wigury 9/13 Tel: (22) 684-71-71, (22) 684-81-80.

1 zał. w 2 egz.

Sporządziła:

Mariola Łukasiewicz

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8

Z up. Starosty
GEODETA POWIATOWY
Wołomin
Marcin Sosiński