

Warszawa dnia 12.12.2011 r.



CENTRALNY WĘZEL ŁĄCZNOŚCI
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Nr. 3030

12 GRU 2011

00-909 Warszawa 60

EUROTECH Maciej Taff
Stanisławów Drugi
ul. Łąkowa 2b
05-119 Legionowo

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.11.2011r. dotyczące uzgodnienia Projektu Budowlano – Wykonawczego budowy sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Mokry Ług i Wrzosowej w gminie Zielonka powiat Warszawski informuję, że CWŁ MON w rejonie planowanych prac posiada kabel telekomunikacyjny TKM 30x4x0,6 ułożony bezpośrednio w ziemi ok.6 m od osi jezdni po stronie wschodniej ulicy Mokry Ług w związku z powyższym wszelkie prace prowadzone w pobliżu ulicy Mokry Ług należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zgodnie z przepisami prawa budowlanego i telekomunikacyjnego.

Załączników: 1 egz. projektu od pisma wchodzącego nr 6779 z dn.29.11.2011r.

SZEF

p. o. płk Marek JURECKI