

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.  
05-220 Zielonka ul. Literacka 20  
tel: 0-22 781 83 33 e-mail: pwik@zielonka.pl

PWiK-STp/8.../2012

Zielonka dn. 21.05.2012 r.

### Wyjaśnienia do przetargu PWiK – STp/ 8 /2012 ( Nr BZP: 137656 – 2012 z dnia 27.04.2012 r. )

W dniu 18.05.2012 r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego: „Kanalizacja sanitarna – ul. Piłsudskiego, ul. Mazurska, ul. Pustelnicka w Zielonce” o następującej treści:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego pn. „Kanalizacja sanitarna – ul. Piłsudskiego, ul. Mazurska, ul. Pustelnicka w Zielonce” uprzejmie prosimy, w związku ze zmianą średnicy przewodu tłocznego z 90 mm na 110 mm, o informację, czy pod względem tej zmiany należy również uwzględnić zmianę pompy i średnicy armatury w przepompowni PS1?. Jeśli tak, to jakie mają być zmiany. Jaka pompa należy przyjąć do wyceny przedmiotu zamówienia ?.

#### Wyjaśnienie:

Zmiana w przedmiarze robót ( w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) dotyczy zmiany średnicy przewodu tłocznego ze średnicy 90 mm na średnicę 110 mm. Pompy zastosowane w przepompowni pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu  
Janusz Lewicki