


OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych pompowni ścieków PS5, ul. Pomorska w Zielonce, ujęty w ramach Projektu „Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Zielonce w rejonie ulic: Kujawskiej, Pustelnickiej, Mazurskiej, Ceglanej, Warmińskiej, Pomorskiej, Piłsudskiego. CZĘŚĆ 2 - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant	inż. Henryk Burzyński  inż. Henryk Burzyński uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr ew. Wa-25/92
Sprawdzający	inż. Wojciech Szymański inż. Wojciech Szymański uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr ew. Wa-446/94 

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINI
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego
tel. 22 727.43.01 w. 106, 107 110 11



Warszawa, 7 grudnia 2010

Zaświadczenie

Pan HENRYK MAREK BURZYŃSKI

miejsce zamieszkania:

WITOLIŃSKA 5/217
04-185 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/2762/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
Przewodniczący Rady
[Signature]
inż. Mirosław Grodzki


SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
tel. 022 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

[Signature]
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Nr ewidencyjny Wa-25/92

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit."d"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zmianami).

STWIERDZAM

że Ob. HENRYK MAREK BURZYŃSKI s. Mieczysława
inżynier elektryk

urodzony(a) dnia 18 sierpnia 1951 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- 1/ do sporządzania projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych.




Z up. Wojewody Warszawskiego

M. Michalowski
mgr inż. arch. Szymon Michałowski
Dyrektor Wydziału Nadzoru
Urbanistycznego i Budowlanego

SAFEGE
WYDZIAŁ W POLSCE
ul. Żelazna 22, 00-410 Warszawa
tel. 022 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

u Płocień
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



MAZOWIECKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 1 lutego 2011

Zaświadczenie

Pan **WOJCIECH ADAM SZYMAŃSKI**

miejsce zamieszkania:

JANA PAWŁA II 66 M 36
00-170 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: **MAZ/IE/6692/03**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia: *1 marca 2011 r.* do dnia: *29 lutego 2012 r.*

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
X-ca PRZEWODNICZĄCEGO

mgr inż. Jerzy Kotowski

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82; fax 22 868 35 49, www.maz.pilib.org.pl e-mail: biuro@maz.pilib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dział Członkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05; fax 22 300 99 00. Dział Szkoleń: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

POWIATOWE URZĘDZOSTWO
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
05-200 WARSZAWA
tel 22 727
ul. Prądzińskiego
106 107 110 1

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Lec 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

M.P. Płocin
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 1, § 5 ust. 1 pkt 1, § 7, § 13 ust. 1 pkt 4 lit. "d" rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zmianami).

STWIERDZAM


że Ob. WOJCIECH ADAM SZYMAŃSKI s. Henryka
inżynier elektryk

urodzony(a) dnia 17 września 1952 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- 1/ do sporządzania projektów instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych.-



Z UP. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO

mgr inż. Wojciech Adam Szymański
p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego

STAROSTWO
MIASTOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
15-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 3
tel. 22 787-42.01 w 108 107 110 114

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Polna 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wołomin
05-200 Wołomin
ul. Piłsudskiego 61
tel. 0-22 763-57-20 fax. 0-22 763-58-92

Wołomin, dn. 14-03-2011r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W ZIELONCE Sp. z o.o.
ul. LITERACKA 20
05-220 ZIELONKA
Nr kontrahenta: L12G02

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr 10/R12/20889/1
dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przyłączanego: *przepompownia ścieków, ZIELONKA, ul. POMORSKA, dz. nr 4-80-02-63, gm. ZIELONKA.*

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 18-11-2010 r. oraz pismo L. dz. 961/OW/2011 z dnia 03-03-2011 r., określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: - na linii nN.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej.**
3. Moc przyłączeniowa: **3 kW** – zasilanie podstawowe.
4. Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej ZIELONKA MAZURSKA 2 [0492] do zwiększonego obciążenia.
 - 5.2. Powiązaniu stacji według punktu 5.1 z siecią 15 kV: - **nie dotyczy.**
 - 5.3. Wybudowaniu linii nN: - **nie dotyczy.**
 - 5.4. Wykonaniu przyłącza: **kablowe typu: YAKXS 4 x 35 mm² o długości około 35 m od słupa odgałęźnego czynnej linii napowietrznej niskiego napięcia do projektowanego złącza kablowego ZK-1a z nadbudową pomiarową usytuowanego w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym.**
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **szafka pomiarowa nad złączem kablowym w pasie drogowym.**
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **3-fazowy bezpośredni energii czynnej.**
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **topikowe 35 A w złączu kablowym; zabezpieczenie w złączu pomiarowym: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 6 A.**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TT.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączeniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Mazurkiewicz Damian tel.: (22) 763-57-53.
15. Uwagi dodatkowe: **Od projektowanego złącza kablowego ZK-1a do TR w szafie sterującej przepompowni wykonać WLZ-t kablowy. Trasę WLZ-u zinventaryzować powykonawczo. Projekt należy skoordynować z warunkami przyłączeniowymi nr – nie dotyczy.**

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Sołec 22, 00-410 Warszawa
tel. 022 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wołomin
Dyrektor
Marek Falgowski

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wołomin
Wydział Techniczny
Kierownik
Krzysztof Żmudzki

M. Proch
**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wołomin

05-200 Wołomin, ul. Piłsudskiego 81
tel. (22) 753 57 20, fax (22) 753 58 92
(4)

08 GRU. 2010

UMOWA Nr 10/R12/R/20889

o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu:
przepompownia ścieków, ul. POMORSKA (dz. nr 71/1), w miejscowości ZIELONKA, gm. ZIELONKA.

W dniu 19-11-2010 r w Wołominie pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-340), przy ul. Garbarska 21 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy, KRS 0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840 z kapitałem zakładowym w całości opłaconym w wysokości 730 742 890 zł w pełni opłacony, w imieniu którego działa Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 04-470), przy ul. Marsa 95, reprezentowaną w niniejszej umowie przez:

1. Falgowski Marek - Dyrektor Rejonu Energetycznego
 2. Żmudzki Krzysztof - Kierownik Wydziału Technicznego
- zwaną w dalszej treści umowy „PGE Dystrybucja S.A.”

a
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZIELONCE Sp. z o.o., miejscowość ZIELONKA, ul. LITERACKA 20, kod pocztowy 05-220, poczta ZIELONKA, PESEL 00003199117, NIP 125-151-45-30, reprezentowanym(na) w niniejszej umowie przez:

1. ZDZISŁAWA KRĄJEWSKIEGO - PRZEST. PARZĘCÓW
2.

zwanym(a) dalej „Podmiotem Przyłączanym” została sporządzona umowa o treści następującej:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu Przyłączanego, zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej, mocy przyłączeniowej 3 kW, zgodnie z warunkami przyłączenia nr 10/R12/20889 z dnia 19-11-2010 r., stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
2. Podmiot Przyłączany określa planowaną ilość pobieranej energii elektrycznej w wysokości 1000 kWh rocznie.
3. Strony ustalają miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku instalacji odbiorczej. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego.
4. Układ pomiarowo - rozliczeniowy będzie zainstalowany: szafka pomiarowa nad złączem kablowym w pasie drogowym.
5. Strony ustalają termin przyłączenia do dnia: 19-06-2012 r.

§ 2 OBOWIĄZKI PGE Dystrybucja S.A.

- PGE Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do:
1. realizacji przyłączenia instalacji Podmiotu Przyłączanego poprzez wykonanie zadań określonych w warunkach przyłączenia, do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przyłączenia,
 2. wystawienia faktury opłaty za przyłączenie po protokolarnym odbiorze robót zrealizowanych zgodnie z ust. 1,
 3. podania napięcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
 4. dokonania odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót,
 5. zakupu i zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego.

§ 3 OBOWIĄZKI PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO

- Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do:
1. zrealizowania własnym kosztem i staraniem zadań określonych w warunkach przyłączenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w terminie do dnia przyłączenia,
 2. nieodpłatnego udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia, jak również do zapewnienia dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem, do urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. znajdujących się na nieruchomości Podmiotu Przyłączanego w celu usunięcia awarii, kontroli, przeglądu, modernizacji, rozbudowy oraz dostępu do układu pomiarowo - rozliczeniowego.
 3. dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę obiektu wymienionego w nagłówku umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawą Prawo budowlane, nie później niż sześć miesięcy przed terminem przyłączenia. Dostarczenie ww. dokumentu warunkuje rozpoczęcie realizacji robót budowlano - montażowych przez PGE Dystrybucja S.A.,
 4. niezwłocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczących tytułu prawnego do obiektu będącego przedmiotem przyłączenia,

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Wilec 22, 00-410 Warszawa
tel. 22 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

pwk zielonka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Faks wys przez: 822281833Z

1/1 Str: 15 13:15 20/05/11

5. zgłoszenia do dnia przyłączenia gotowości do wykonania przyłączenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisane przez wykonawcę instalacji i Podmiot Przyłączany. Wzór ww. oświadczenia dostępny jest w siedzibie PGE Dystrybucja S.A.,
6. zawarcia umowy obejmującej swoim zakresem świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej, najpóźniej w terminie 14 dni od daty określonej w § 1 ust. 5. W umowie zostaną przyjęte następujące czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, łączny czas przerw planowanych w ciągu roku 35 godzin, łączny czas przerw nieplanowanych w ciągu roku 48 godzin. Podmiot Przyłączany może wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umów. Ww. umowa będzie zawarta na czas określony.
7. zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z ust. 7,
8. nieodpłatnego udostępnienia miejsca w celu montażu układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz do pokrywania kosztów związanych z utrzymaniem miejsca, w którym układ ten będzie zainstalowany.

§ 4

OPLATA ZA PRZYŁĄCZENIE

1. Szacowana opłata za przyłączenie, której wysokość została wyliczona na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy „Taryfy PGE Dystrybucja – Warszawa Teren Sp. z o.o.”, wynosi netto 417,93 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Ostateczne wyliczenie wysokości opłaty za przyłączenie nastąpi po wykonaniu robót, o których mowa w § 2 ust. 1, przy zastosowaniu opłat według „Taryfy PGE Dystrybucja – Warszawa Teren Sp. z o.o.” obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
3. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do wniesienia opłaty za przyłączenie, określonej w ust. 2 jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze prac wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.
4. Opłata za przyłączenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

§ 5

Koordynacja prac

Przedstawicielami stron upoważnionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz podejmowania ustaleń koordynacyjnych są:

Ze strony Wnioskodawcy

Zdzisław Krajewski
nr tel. 0-22 781-83-33

Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

Piotr Jaguszewski
nr tel. (0-22) 763-58-83

STAROSTWO
WIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Sudownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
tel. 22 727 42 01 w 106 107 110 114

§ 6

ZASADY ROZWIĄZANIA, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Przyłączanego, PGE Dystrybucja S.A. obciąża Podmiot Przyłączany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A. w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot Przyłączany zachowuje prawo do zwrotu opłaty za przyłączenie w całości.
4. PGE Dystrybucja S.A. przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku:
 - a) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających realizację inwestycji z przyczyn odeń niezależnych,
 - b) wszczęcia procedury upadłości Podmiotu Przyłączanego lub w przypadku jego likwidacji,
 - c) utraty przez Podmiot Przyłączany tytułu prawnego do nieruchomości,
 - d) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków wskazanych w § 3 umowy pomimo uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego terminu na ich realizację.
5. Przy odstąpieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt b), c) i d) PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obciążyć Podmiot Przyłączany równowartością faktycznie poniesionych kosztów na realizację niniejszej umowy.
6. Podmiotowi Przyłączanemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku wszczęcia procedury upadłości PGE Dystrybucja S.A. lub w przypadku jej likwidacji,
7. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, dostarczone za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 7

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON

1. Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy, w następujących przypadkach i wysokościach:

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
tel. 022 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

Umowa nr 10/R12/R/20889 z dnia 19-11-2010

ju. Proch
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

- a) Strony mogą naliczyć kary umowne w wysokości 0,05 % wartości wstępnej opłaty za przyłączenie, za każdy dzień zwłoki powstałej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu określonego w § 1 ust. 5,
 - b) PGE Dystrybucja S.A. może naliczyć odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowej płatności wynikającej z faktury,
 - c) PGE Dystrybucja S.A. może zażądać zwrotu poniesionych kosztów na budowę urządzeń w przypadku niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji przez Podmiot Przyłączany w terminie określonym w § 3 ust. 7,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w przypadku, gdy opóźnienie nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie PGE Dystrybucja S.A., a w szczególności:
 - a) niewywiązania się przez Podmiot Przyłączany z obowiązków określonych w § 3 niniejszej umowy,
 - b) nieudostępnienia przez osoby trzecie nieruchomości, na których ma być realizowana budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
 - c) wystąpienia siły wyższej jak również działania lub zaniechania organów państwowych lub samorządowych uniemożliwiających terminową realizację przyłączenia,
 - d) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,
 - e) braku niwelacji terenu do rzędnych docelowych, przez który została zaprojektowana sieć dystrybucyjna.

§ 8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, strony będą rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Termin ważności umowy ustala się do dnia 19-06-2013 r.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Podmiot Przyłączany oświadcza, iż wyraża zgodę na administrowanie podanych przez niego danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przyłączany przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że ma prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania informacji o zakresie ich przetwarzania, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy są one przetwarzane niezgodnie z prawem. PGE Dystrybucja S.A. oświadcza, że powierzone dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.*
4. Podmiot Przyłączany wyraża zgodę na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczególności podmiotom wykonującym prace projektowo – budowlane, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia nr 10/R12/20889 z dnia 19-11-2010 r.

Załącznik nr 2 – Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 19-11-2010r.

Podpisy stron umowy

Prezes Zarządu
Podmiot Przyłączany
Zdzisław Krzywicki

(czytelny podpis i data)

1.12.2010r

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Wołomin
Marek Pałowski

WYDZIAŁ TECHNICZNY
KIEROWNIK
mgr inż. Krzysztof Żmudzki

SAFEGE
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
tel. 022 5222040, fax: 022 5222041
NIP: 1070000916

mgr inż. Krzysztof Żmudzki
ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Umowa nr 10/R12/R/20889 z dnia 19-11-2010

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINI
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Pradzińskiego 2
tel. 22 787 42 01 w 106 107 110 114