

Zielonka 31.10.2012r.

PWiK-STp/14/3/2012

**Dotyczy: wyjaśnienia do przetargu PWiK-STp/14/12 nr BZP 411504-2012**

**W dniu 30.10.2012 r. do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Kanalizacja sanitarna – ul. Kujawska, ul. Radiowa, ul. Zaciszna, sięgacz drogowy wraz z przebudową gazociągu w ul. Radiowej i sięgaczu drogowym od ul. Mazurskiej w Zielonce” o następującej treści:**

W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią SIWZ i przedmiotem przetargu:

1. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek, na których została zaprojektowana trasa przewodów kanalizacyjnych?
2. Czy w przypadku konieczności wymiany gruntu Zamawiający wskaże miejsca wywiezienia gruntu nienadającego się do ponownego wbudowania ?
3. Czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości?
4. Prosimy o wyspecyfikowanie, jakiego rodzaju włazy (rodzaj żeliwa, sposób zamknięcia: zamek, zatrask czy rygiel) należy zastosować na przedmiotowej inwestycji.
5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu zgód na wejście Wykonawcy na tereny prywatne?
6. Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektów odwodnienia wykopów i operatów wodnoprawnych na zrzut pompowanej wody do odbiorników?
7. Prosimy o podanie miejsc zrzutów wody z odwodnień terenu dla poszczególnych ulic.
8. Proszę o udostępnienie schematów przełączeń nowo wybudowanych gazociągów.
9. W jakiej technologii wykonać przełączenia, w hermetycznej czy metodą tradycyjną?
10. Wg poz. 27. przedmiaru robót gazowych w ul. Zacisznej należy wybudować gazociąg z rur DN63 PE. Wg opisu technicznego, rysunków, gazociąg należy wybudować z rur DN40 PE. Proszę o wyjaśnienie.
11. Wg poz. 1 należy wykonać roboty pomiarowe na dł. 79,565 km. Łączna długość gazociągów do wybudowania wynosi 0,244 km. Proszę o sprostowanie.

**Wyjaśnienia:**

- Ad.1. Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek, na których została zaprojektowana trasa przewodów kanalizacyjnych.
- Ad.2. W przypadku konieczności wymiany gruntu, ustalenie miejsca wywiezienia gruntu nie nadającego się do wbudowania należy do Wykonawcy.
- Ad.3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych naliczać będzie Gmina Zielonka. Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej Gminy Zielonka <http://www.bip.zielonka.pl/>
- Ad.4. Należy zastosować włazy żeliwne typu ciężkiego DN 600 kl. D 400 wg. PN-EN 124:2000 (nieklawiszujące). Wskazane jest zastosowanie włazów ryglowanych.
- Ad.5. Zamawiający nie posiada zgód na wejście Wykonawcy na tereny osób prywatnych.
- Ad.6. Z uwagi na niewielki zakres robót projektant nie sporządził projektów odwodnienia wykopów i operatów wodnoprawnych na zrzut pompowanej wody do odbiorników.
- Ad.7. Miejscem zrzutu wody z odwodnień terenu dla poszczególnych ulic jest kanalizacja deszczowa zlokalizowana w ulicy Mazurskiej i ul. Piłsudskiego, stanowiąca własność Zamawiającego.

- Ad.8. Schematy przełączeń nowych gazociągów zostały zamieszczone na stronie internetowej <http://pwikzielonka.bip.eur.pl/> w zakładce „Ogłoszenia przetargów” „Kanalizacja sanitarna - ul. Kujawska, ul. Radiowa, ul. Zaciszna, sięgacz drogowy od ul. Mazurskiej wraz z przebudową gazociągu w ul. Radiowej i sięgaczu drogowym od ul. Mazurskiej w Zielonce”.
- Ad.9. Przełączenie gazociągów należy wykonać wg. metody ustalonej bezpośrednio z właściwą terenowo jednostką eksploatacyjną tj. Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Wołomin, ul. Piłsudskiego 2, 05-200 Wołomin, tel. 22 667 39 77, 22 787 64 42.
- Ad.10. Gazociąg w sięgaczu drogowym od ul. Mazurskiej należy wybudować zgodnie z projektem tj. z rur DN 40 PE. W przedmiarze robót dotyczącym przebudowy gazociągu mylnie podane zostało miejsce przebudowy jednego z gazociągów. Zamiast sięgacza drogowego od ul. Mazurskiej wpisano ul. Zaciszną.
- Ad.11. Roboty pomiarowe dotyczące przebudowy gazociągu należy wykonać na długości 0,2444 km.

Prezes PWiK w Zielonce Sp. z o.o.  
(-) Janusz Lewicki