



Armatura				
21	2szt.	Zawór zwrotny Dn80	wg katalogu firmowego	standard
20	2szt.	Zasuwa odcinająca nożowa Dn80;	wg katalogu firmowego	standard
Wyposażenie technologiczne				
11	2kpl.	Prowadnice do pompy (rury stalowe 2")		Stal nierdzewna
10	1kpl.	Dno pompowni typu TOP-80	XYLEM	Laminat
Wyposażenie technologiczne-urządzenia mechaniczne				
1	2kpl.	Pompa zatapialna FLYGT typu: NP 3085.160 SH; Ns=2,4kW Wyposażenie: -kabel zasilający 10m -stopa sprzęgająca Dn80 (TOP) -górnny uchwyt prowadnic 2" KO -łańcuch do wyciągania pompy (k.o. L=5m)	XYLEM	standard
Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Norma Producent	Material

Uwaga:
Pompownia wykonana z polimerobetonu
Orurowanie, drabinkę zejściową
wykonać ze stali nierdzewnej.

Pompownia P OsW

EUROTECH Maciej Taff
Ul. Legionowa 5, 05-119 Legionowo
tel. 22 64 44 444
eurotech2000@poczta.onet.pl

INWESTOR:	Urząd Miejski w Zielonce i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.	Umowa nr.: 33/2012
VÝVÝ ZADANIA:	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej przełączenie układów kanałów sanitarnych na osiedlu mieszkaniowym „WITUŚ” i osiedlu wojskowym „POLIGON” w Zielonce do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem przewidywanej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie pomiędzy osiedlem „WITUŚ” i osiedlem „POLIGON” ETAP I - Osiedle Poligon	
NAZWA RYSUNKU:	Pompownia OsW betonowa DN1500 Schemat	Stadium: Projekt Budowlany
UŁOŻYŁ:	mgr inż. Maciej Taff upr. nr. WA-401/01	podpis:
UŁOŻYŁ:	{ *! /& [&@ / \ ^ * & upr. nr. WA-520/01	podpis:
UŁOŻYŁ:	{ *! /& [&@ / \ ^ * & upr. nr. WA-520/01	podpis:
Tytuł, [Data]	Warszawa, luty 2013 r.	
Skala:	1:25	NR. RYS. 8.0