

Zielonka, 26.07.2013r.

PWiK-STp/7/1/13

Wyjaśnienia do przetargu PWiK-STp/7/13 (nr BZP 148483-2013 z dnia 19.07.2013r.)

W dniu 24.07.2013r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie Zielonki Bankowej, osiedla Poligon i osiedla Wituś w Zielonce” o treści następującej:

„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na niżej zamieszczone pytania:

1. Prosimy o umieszczenie w przedmiarach robót właściwych pozycji dotyczących rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.
2. Prosimy o opis techniczny odtworzenia nawierzchni oraz zamieszczenie Szczegółowej Specyfikacji Technicznych wykonania robót.
3. Czy Inwestor będzie wymagał przed odbiorem wykonania inspekcji wykonanych kanałów sanitarnych kamerą TV?
4. Jaki studnie rewizyjne należy zastosować betonowe czy żelbetowe?
5. Z jakiego materiału powinien być wykonany korpus przepompowni?
6. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni wymagania normy PN-EN 12050-1:2002”

Wyjaśnienie:

1. W przedmiarach robót: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonce – etap I” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zielonce – etap III”, stanowiących załącznik do SIWZ i zamieszczonych na stronie internetowej <http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/>, pozycja 1.3.Roboty drogowe dotyczy rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.
2. Sposób odtworzenia nawierzchni został opisany w Załączniku 7 do SIWZ w pkt. 4.
3. Inwestor wymaga wykonania inspekcji kamerą TV kanałów sanitarnych grawitacyjnych.
4. Należy zastosować studnie zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, załączonymi do SIWZ i zamieszczonymi na stronie internetowej <http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/>.
5. Korpus przepompowni powinien być wykonany zgodnie z projektem budowlanym-wykonawczym załączonym do SIWZ i zamieszczonym na stronie internetowej <http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/>.
6. Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759) wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie.

Prezes Zarządu
(-) Janusz Lewicki