

Zielonka, 31.07.2013r.

PWiK-STp/7/2/13

Wyjaśnienia do przetargu PWiK-STp/7/13 (nr BZP 148483-2013 z dnia 19.07.2013r.)

W dniu 26.07.2013r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na terenie Zielonki Bankowej, osiedla Poligon i osiedla Wituś w Zielonce” o treści następującej:

„Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej zamieszczone pytanie:
Czy projektowane przewody tłoczne będzie można wykonać metodą bezwykopową?”

Wyjaśnienie:

Na etapie wykonawstwa, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, dopuszcza się wykonanie przewodów tłocznych metodą bezwykopową. Wówczas należy zastosować rury preciskowe PE RC.

Jednakże kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z przedmiarem robót zamieszczonym na stronie internetowej <http://pwikzielonka.bip.eur.pl/public/>. Nie dopuszcza się składania kosztorysu zamiennego.

Prezes Zarządu
(-) Janusz Lewicki