

Zielonka, 18.10.2013r.

PWiK-STp/11/3/2013

## Wyjaśnienia do przetargu nr PWiK-STp/11/2013 (nr BZP 201527 – 2013 z 01.10.2013r.)

W dniu 15.10.2013r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wodomierzy wraz z systemem odczytu radiowego dla PWiK w Zielonce Sp. z o.o.” o następującej treści:

„Pyt. 1

*Czy dopuszczają Państwo wodomierz rozróżniający kierunek przepływu w inny sposób niż przez wyjście impulsowe (np. wodomierz z układem pomiarowym pozwalającym rozróżnić kierunek przepływu)? (dotyczy pkt. 1.1.3, cz. II SIWZ)*

Pyt.2

*Czy dopuszczają Państwo wodomierz z korpusem wykonanym z kompozytu? (dotyczy pkt. 1.1.5, cz. II SIWZ)*

Pyt. 3

*Czy dopuszczają Państwo wodomierze ultradźwiękowe do wody zimnej? (dotyczy pkt. 1.1.10, cz. II SIWZ)*

Pyt. 4

*Czy dopuszczają Państwo aby transmisja radiowa była zgodna z normą EN 13757:4 wydanie 2013? (dotyczy pkt. 1.2.2, cz. II SIWZ)*

Pyt.5

*Czy wymagają Państwo szyfrowania transmisji radiowej w celu uniemożliwienia dostępu do danych odczytywanych drogą radiową osobom spoza Państwa Przedsiębiorstwa? (dotyczy pkt. 1.2.2, cz. II SIWZ)*

Pyt.6

*Czy dopuszczają Państwo wodomierz posiadający wbudowany na stałe moduł komunikacji radiowej? (dotyczy pkt. 1.2.4, 1.2.5, 1.2.10 oraz 1.2.11, cz. II SIWZ)*

Pyt.7

*Czy wymagają Państwo dodatkowych rejestrów dobowych w wodomierzu/nakładce pozwalających na przeprowadzenie analizy pracy wodomierza w ciągu ostatnich 360 dni? (dotyczy pkt. 1.2.7, cz. II SIWZ)*

Pyt. 8

*Czy dopuszczają Państwo wodomierz, którego konstrukcja zapewnia całkowitą odporność na magnes, co nie wymaga rejestracji próby zakłócenia wodomierza polem magnetycznym lub generowania automatycznego alarmu? (dotyczy pkt. 1.2.8, cz. II SIWZ)*

Pyt. 9

Czy dopuszczają Państwo wodomierz informujący o czasie pracy baterii, co pozwala oszacować pozostały czas pracy baterii wodomierza? (dotyczy pkt. 1.2.16, cz. II SIWZ)

Pyt. 10

Czy wymagają Państwo, aby moduł ( wodomierz) rejestrował zdarzenie nietypowe dla pracy wodomierza w postaci przecieków, osuszeń, prób ingerencji oraz wysyłał takie informacje drogą radiową wraz z informacją jak długo one trwały? (dotyczy pkt. 1.2, cz. II SIWZ)

Pyt.11

Czy wymagana pojemność 20 GB dotyczy tylko karty pamięci czy również terminala? (dotyczy pkt. 2.3, cz. II SIWZ)

Pyt. 12

Czy uwzględniają Państwo, jako równoważne z przedmiotem zamówienia, wykazy dostaw ciepłomierzy? (dotyczy pkt. 10 cz. IV SIWZ)“

### **Wyjaśnienie:**

Ad. 1

Wodomierze powinny posiadać funkcję wyjścia impulsowego umożliwiającą rozróżnienie kierunku przepływu wody, jednakże dopuszcza się też wodomierze z układem pomiarowym pozwalającym rozróżnić kierunek przepływu.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza wodomierz z korpusem wykonanym z kompozytu.

W związku z powyższym Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie 1.1.5, cz.II:

„każdy wodomierz musi mieć korpus wykonany z metalu lub kompozytu”.

Ad. 3

Zamawiający wymaga, aby dostarczane w ramach niniejszego przetargu wodomierze były wodomierzami jednostrumieniowym suchobieżnymi. Natomiast dopuszcza się inne wodomierze, które co najmniej spełniają warunki i parametry wodomierzy suchobieżnych.

Ad. 4

Transmisja radiowa musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 5

Zamawiający nie wymaga szyfrowania transmisji radiowej w celu uniemożliwienia dostępu do danych odczytywanych drogą radiową osobom spoza naszego Przedsiębiorstwa.

Ad. 6

Zamawiający dopuszcza wodomierz posiadający wbudowany na stałe moduł komunikacji radiowej, w sytuacji, gdy spełnia on warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 7

Automatyczna rejestracja w module musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 8

W przypadku, gdy wodomierz posiada konstrukcję zapewniającą całkowitą odporność na magnes, co potwierdzone jest stosownym dokumentem wydanym przez uprawniony podmiot, niewymagalna jest rejestracja próby zakłóceń pracy wodomierza polem magnetycznym lub generowanie automatycznego alarmu.

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza moduł informujący o czasie pracy baterii, jednakże powinien on posiadać alarm niskiego poziomu baterii.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza moduł (wodomierz) rejestrujący zdarzenia nietypowe dla pracy wodomierza w postaci przecieków, osuszeń, prób ingerencji oraz wysyłał takie informacje drogą radiową wraz z informacją jak długo one trwały.

Ad. 11

Terminal odczytowy musi spełniać warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad. 12

Zamawiający nie uwzględnia wykazów dostaw ciepłomierzy.

~~PREZES ZARZĄDU~~  
~~PREZES ZARZĄDU~~  
Janusz Lebitcki