

Zielonka, 13.02.2014 r.

PWiK-STp/2/1/14

**Wyjaśnienia do przetargu PWiK-STp/2/14 (nr BZP 39500-2014
z dnia 04.02.2014r.)**

W dniu 11.02.2014r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Budniczej i Wrzosowej w Zielonce” o następującej treści:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przedmiotowego zadania tj. sieci kanalizacyjnej DN200mm, metodą przewiertu sterowanego rurą PE PE100 SDR17 DN 200mm, za kwotę ryczałtową oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego, Budniczej i Wrzosowej w Zielonce metodą przewiertu sterowanego, jednakże zastosowane rury nie mogą mieć niższych parametrów od rur zaproponowanych w projekcie budowlanym-wykonawczym.

**Prezes Zarządu
(-) Janusz Lewicki**