

Zielonka, 16.12.2014 r.

PWiK/ST-p/13/2/14

**Wyjaśnienia do przetargu PWiK/ST-p/13/14 (nr BZP 255905-2014
z dnia 10.12.2014r.)**

W dniu 16 grudnia 2014 roku do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Pobieranie prób i wykonywanie badań laboratoryjnych wraz z opracowaniem wyników i sporządzaniem sprawozdań z badań wody, ścieków i wód popłucznych” o następującej treści:

„1. Czy ścieki należy pobrać metodą średniodobową, jeśli tak czy jest możliwość zainstalowania autosamplera?

2. Czy podwykonawstwo traktowane jest jako oddanie do dyspozycji zasobów innych podmiotów i czy w tym celu należy przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów zgodnie z pkt. VII.1.2 SIWZ?”

Wyjaśnienia:

1. Próbki ścieków ze studni powinny być pobierane zgodnie z wymaganiami i normami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 24.07. 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) zmienione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 27 poz. 169) metodą średniodobową ręczną. Nie ma możliwości zainstalowania autosamplera. Badania wód popłucznych i badania separatorów należy wykonywać metodą chwilową.
2. Przez podwykonawstwo Zamawiający rozumie realizację przez inny podmiot, nie będący wykonawcą, części zamówienia publicznego, której przedmiotem są usługi. Sposób świadczenia tych usług zostanie określony w umowie o podwykonawstwo, którą należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie.

PREZES ZARZĄDU


Janusz Lewicki