

Zielonka, 15.04.2015r.

PWIK/ST-p/4/1/15

Wyjaśnienia do przetargu PWIK/ST-p/4/15 (nr BZP 46235-2015 z dnia 02.04.2015r.)

W dniu 13 kwietnia 2015 roku do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Warmińskiej (od ul. Kaszubskiej do ul. Ceglanej) oraz w ul. Chopina i Kochanowskiego w Zielonce” o następującej treści:

„W związku z planowanym udziałem w postępowaniu przetargowym, prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią SIWZ i przedmiotem przetargu:

- 1) Prosimy o udostępnienie kompletnego planu zagospodarowania w ul. Warmińskiej, udostępniony plan kończy się na studni ST-15 a do wykonania są studnie w zakresie od ST16 do ST29.
- 2) Prosimy o udostępnienie wypisu i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego będącego załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”.
- 3) Prosimy o udostępnienie Decyzji Starosty Wołomińskiego nr 385/08 będąca załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 4) Prosimy o udostępnienie Uzgodnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie będących załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 5) Prosimy o udostępnienie Opinii WUD nr 2650/2008 będącą załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 6) Prosimy o udostępnienie Mapy z uzgodnieniem WUD będąca załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 7) Prosimy o udostępnienie przekroju studni St-2 o śr. 1200mm będącego załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 8) Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego wpustu deszczowego o śr. 500mm będącego załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 9) Prosimy o udostępnienie „rury kielichowe PVC konspekt” będącego załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 10) Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej firmy PETROS będącej załącznikiem projektu „Projekt Budowlany Wykonawczy odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce”
- 11) Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych producentów rur PVC niż wskazany w dokumentacji WAVIN
- 12) Prosimy o informację czy należy w ofercie uwzględnić wykonanie podsypki pod rury z pospółki o gr. 15 cm. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podsypki piaskiem.
- 13) Prosimy o informację czy w ofercie należy wycenić studnie betonowe czy żelbetowe.
- 14) Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania przebudowy istniejących kolizji z wodociągiem w ilości 5 szt.
- 15) Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez pojęcie „Kryza o śr. 200mm” znajdujące się na profilu przy studni St2. Czy ww. element należy uwzględnić w wycenie jeżeli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.
- 16) Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie demontażu osadników deszczowych przy studni St2 zaznaczonych krzyżkami.
- 17) Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględnić ilości podane w przedmiarze czy w dokumentacji projektowej. Pomiędzy przedmiarem a dokumentacją są rozbieżności co do długości i średnic rurociągów do wykonania.
- 18) Prosimy o udostępnienie warunków technicznych PWIK z dn. 08.08.2014 będących załącznikiem projektu „Projekt Budowlany wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i ul. Kochanowskiego w Zielonce”
- 19) Prosimy o udostępnienie zgody na lokalizację sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym z dn. 11.09.2014 będąca załącznikiem projektu „Projekt Budowlany wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i ul. Kochanowskiego w Zielonce”

- 20) Prosimy o udostępnienie uzgodnienie ZUD z dn. 30.07.2014 będącego załącznikiem projektu „Projekt Budowlany wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i ul. Kochanowskiego w Zielonce”
- 21) Co Zamawiający rozumie przez zapis „wymienić kietę studni S1 istn. na skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i Chopina” czy istniejąca kietę ma zostać skuta i wyrobiona na nowo czy może ma zostać wymieniona cała dennica studni
- 22) Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów?
- 23) W jaki sposób ma zostać zlikwidowane istniejące przyłącze do wpustu Wp2-Istn
- 24) Czy Zamawiający dopuszcza Studzienki ściekowe z osadnikiem DN500 łączone na zaprawę a nie uszczelkę
- 25) Proszę o udostępnienie uzgodnień z CWT MON z 24.II.2009r.
- 26) Proszę o uściślenie czy studnie mają być betonowe czy żelbetowe
- 27) Czy studnie mają zostać wykonane z prefabrykowaną wyprofilowaną kietą czy z osadnikiem
- 28) Zgodnie z zapisem STWiOR „Zabezpieczenie wykopów pod kanalizację deszczową należy wykonywać przy użyciu grodziec G62 i GZ-4 oraz rozparć systemowych typu „BOX” w zależności od występujących warunków gruntowo wodnych i rozwiązań przyjętych w projekcie” proszę o informację w jakim przypadku Wykonawca ma stosować grodziec G62 lub GZ-4 a w jakim szalunki systemowe typu BOX?
- 29) Proszę o udostępnienie projektu odwodnienia wykopów o którym mowa w STWiOR pkt. 1.3.1.2. „Odwodnienie wykopu – Odwodnienie wykopu wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową w dostosowaniu do zastanych warunków gruntowo-wodnych.”
- 30) Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót w ulicy Warmińskiej obejmuje odcinki wraz ze studniami i wpustami od St1stn do St3; St2 do St15 i St2 do St14
- 31) Prosimy o potwierdzenie że odcinek St. istn. do St 2 ma zostać wykonany z rur PVC fi 300
- 32) Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorem sieci gazowej.
- 33) W związku z postawionym przez Zamawiającego warunkiem dotyczącym wiedzy i doświadczenia w SIWZ Rozdział VI ust. 1 pkt. 1.2. – zwracamy uwagę, iż w Rozdziale VII ust. 1 gdzie wymienione są dokumenty, które należy złożyć razem z ofertą na potwierdzenie spełnienia warunków brak jest wykazu robót. Również w załączniku nr 2 – oświadczenie z art. 22 nie zawarto oświadczenia dotyczącego spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
- 34) Prosimy o informację w jakiej formie należy załączyć kosztorysy do oferty uproszczonej czy szczegółowej.
- 35) Prosimy o informację czy w kosztorysach można dokonywać zmian i nie będzie to skutkowało odrzuceniem oferty.
- 36) Prosimy o informację odnośnie warstw konstrukcyjnych drogi w ul. Chopina.”

Wyjaśnienia:

Odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 25, 27, 29, 32 zawarte zostały w załącznikach do „Projektu budowlanego wykonawczego odwodnienia ulicy Warmińskiej w Zielonce” oraz do „Projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Kochanowskiego w Zielonce” zamieszczonych na stronie internetowej <http://pwikzlelonka.bip.eur.pl/public> Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Pyt. 11.:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych producentów rur niż proponowane przez projektanta, przy czym zastosowane rury powinny charakteryzować się równoważnymi parametrami.

Pyt. 12.:

Zamawiający dopuści wykonanie podsypki piaskiem.

Pyt. 13.:

W ofercie należy wycenić studnie żelbetowe.

Pyt. 14.:

W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania wszelkich niezbędnych prac do wykonania zadania.

Pyt. 15.:

Nie należy wyceniać kryzy.

Pyt. 16.:

W ofercie nie należy uwzględniać demontażu osadników deszczowych przy studni ST2 zaznaczonych krzyżkami.

Pyt. 17.:

Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do skalkulowania ceny oferty. Wykonawca przygotowując ofertę powinien uwzględnić wszelkie niezbędne prace i koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.

Pyt. 21.:

Istniejąca kineta może zostać skuta i wyrobiona na nowo lub może zostać wymieniona cała dennica.

Pyt. 22.:

Hierarchia ważności dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ.

Pyt. 23.:

Przyłącze do wpustu Wp2-Istn powinno zostać odcięte przy studni S2 i zaślepienie.

Pyt. 24.:

Zamawiające dopuszcza studzienki ściekowe z osadnikiem DN500 łączone na uszczelkę.

Pyt. 26.:

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 13.

Pyt. 28.:

Wykonawca powinien zastosować grodzice G62 lub GZ-4 lub szalunki systemowe typu BOX wg własnego uznania.

Pyt. 30.:

Zakres robót został określony w pkt. III.1. SIWZ.

Pyt.: 31.:

Odcinek St.istn. do St.2 zlokalizowany w ul. Kaszubskiej nie podlega realizacji.

Pyt.: 33.:

Zamawiający w pkt. VII SIWZ dodaje pkt. 1.4. i 1.5. o treści następującej:

1.4. „wykaz robót budowlanych (co najmniej dwóch) z zakresu przedmiotu zamówienia, t.zn. polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 200mm, o wartości brutto (każdej z robót) nie mniejszej niż 150 000zł. Każda z robót, wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – referencje, rekomendacje (wzór zał. nr 5);

1.5. wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi tj. osób z aktualną przynależnością do

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w specjalności instalacji sanitarnych) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 6);”

Pyt.:34.:

Należy dołączyć kosztorysy w formie uproszczonej lub w formie szczegółowej.

Pyt.:35.:

Przedmiar zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pkt. 17 stanowi dokument pomocniczy. Należy jednak pamiętać, że Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Pyt. 36.:

Warstwy konstrukcyjne drogi ul. Chopina:

warstwa ścieralna z asfaltobetonu |

warstwa wiążąca z asfaltobetonu |łącznie gr. 8-12cm

podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20-30cm

PREZES ZARZADU


Janusz Lewicki