

Zielonka, 30.04.2015r.

PWiK/ST-p/6/1/15

Wyjaśnienia do przetargu PWiK/ST-p/6/15 (nr BZP 91036-2015 z dnia 21.04.2015r.)

W dniu 29 kwietnia 2015 roku do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej i w sięgaczu drogowym od ul. Mazurskiej w Zielonce” o następującej treści:

„Dot. Przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w ul. Letniej i sięgaczu drogowym w Zielonce

Pozycje:

- 28 *„Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – nasady rurowe (opaski) na istniejącym rurociągach o śr. 100 mm”*
- 29 *„Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrzewania czółowego – rurociągi o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przyłącza)”*
- 30 *„Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czółowego – rurociągi o śr. 40mm (nakłady na 1 m przyłącza)” w przedmiarze dotyczącym sieci wodociągowej w ul. Letniej oraz Granicznej wskazują na to, że Zamawiający przewiduje w ramach zadania budowę przyłączy wodociągowych.*

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy Zamawiający w ramach zadania przewiduje budowę przyłączy?

Jeśli tak to proszę o zamieszczenie dokumentacji projektowej.

Jeśli proszę o korektę przedmiaru robót.”

Wyjaśnienia:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Letniej i ul. Granicznej w Zielonce, która jest przedmiotem zamówienia dotyczy wyłącznie budowy sieci wodociągowej (bez przyłączy).

W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać zamieszczonych w przedmiarze pozycji nr 29 i 30. W miejsce pozycji nr 28 należy wycenić złączkę – przejścia połączeniowego z rury PVC na rurę PE DN110 mm – 1 szt.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Lewtcki