

Zielonka, 09.10.2015 r.

PWiK-STp/9/1/15

**Informacja do przetargu PWiK-STp/9/15 (nr BZP 249612-2015
z dnia 23.09.2015r.) „Budowa przepompowni ścieków w ulicy Mareckiej i
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skorupki i ul. Poniatowskiego w Zielonce”**

W związku z błędem pisarskim w pkt. III.7. SIWZ dotyczącym mocy dostarczonych przez Zamawiającego pomp Zamawiający wyjaśnia, że do zadania Wykonawcy należy skonfigurowanie wyposażenia pompowni i dostosowanie jej do pomp Flygt 3085 o mocy **2,4 kW** (a nie jak błędnie podano o mocy 24 kW).

Prezes Zarządu
(-) Janusz Lewicki