

Zielonka, 15.12.2015r.

PWiK/ST-p/10/7/15

**Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ do przetargu PWiK/ST-p/10/15 (nr BZP 327758-2015 z dnia 02.12.2015r.) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej i ul. Południowej w Zielonce”**

Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423 z późn. zm.) po konsultacji z Projektantem informuje, że:

1. w pozycji przedmiaru robót nr 57 i 58 do wyceny ofertowej należy przyjąć średnice wewnętrzną pompowni P I (ul. Południowa) i P II (ul. Wschodnia) – 1400 mm zamiast podanej w projekcie średnicy wewnętrznej 1200 mm.
2. w pozycji przedmiaru robót nr 57 i 58 nie należy uwzględniać kosztów zakupu pomp. Pompy Wykonawcy dostarczy Zamawiający. Pozostałe elementy obu pompowni pozostają do wyceny bez zmian. Gwarancja na wykonane roboty nie będzie obejmować pomp.

PREZES  
*[Signature]*  
Jarosław Lewicki