

Zielonka, 15.12.2015r.

PWiK/ST-p/10/5/15

## Wyjaśnienia do przetargu PWiK/ST-p/10/15 (nr BZP 327758-2015 z dnia 02.12.2015r.)

W dniu 12 grudnia 2015 roku do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej i ul. Południowej w Zielonce” o następującej treści:

*„Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WSCHODNIEJ I UL. POŁUDNIOWEJ W ZIELONCE*

*W związku z przygotowaniem oferty w w/w postępowaniu zwracamy się z zapytaniem – czy zamawiający posiada destruktu do odtworzenia nawierzchni ewentualnie czy dopuści zamiennie wykonanie odtworzenia nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego lub betonowego?”.*

### Wyjaśnienia:

Zamawiający nie posiada destruktu do odtworzenia nawierzchni – zapewnienie destruktu niezbędnego do realizacji zadania należy do Wykonawcy. Nawierzchnię destruktu należy wykonać poprzez:

- zagęszczenie podłoża,
- nawiezenie destruktu asfaltowego warstwą 15 cm,
- zagęszczenie i wyrównanie destruktu z nadaniem spadku poprzecznego,
- skropienie destruktu emulsją asfaltową,
- posypanie nawierzchni grysem kamiennym.

Odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót. Ewentualne zastosowanie innej technologii odtworzenia nawierzchni jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi – Gminy Zielonka.

PREZES ZARZĄDU  
*Janusz Lewicki*  
Janusz Lewicki