p.p. 80,00 m n.p.m.

	ZB / S1	ZB / S1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	R
Rzędna terenu	93,40 / 93,40	93,40 / 93,40	93,40	92,48	92,45	92,24	91,11	90,25	90,38	90,37	88,40
Rzędna dna kanału	92,74 / 91,45 / 91,45	92,87 / 91,75 / 91,45	92,74 / 91,45	91,08	90,85	90,70 / 90,20	88,94	88,60	88,38	88,33	87,67
Zagłębienie	0,66 / 1,95 / 1,95	0,53 / 1,65 / 1,95	0,66 / 1,95	1,40	1,60	1,54 / 2,04	2,17	1,65	2,00	2,04	
Średnica, Materiał / Spadek	D250PE 0,5%	2xDN80 0,5%		D250 PVC 4,8%	D250 PVC 2,9%	D250 PVC 0,5%	D250 PVC 2,7%	0,5%	D250 PCV	1,4% 3,4	D250 PCV 2,8%
Odległość [m]	0,00 / 1,00 (1,00)	0,00 / 1,00 (1,00)	0,00	7,60 (7,60)	15,50 (7,90)	42,90 (27,40)	88,60 (45,70)	205,10 (70,00)	205,10 (47,50)	208,50	232,80 (23,30)

UWAGA:

1. Rzędne istniejących rurociągów w miejscach potencjalnych kolizji sprawdzić przed ułożeniem projektowanych przewodów
2. Prace w okolicach kolizji z istniejącą infrastrukturą prowadzić ręcznie.
3. W przypadku kolizji z istniącymi rurociągami, decyzje o sposobie rozwiązania problemu podejmować na budowie, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem
4. Rury układać na podsypce piaskowo – żwirowej grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego
tel. 22 787-43-01 w. 106, 107, 110

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INSTALAND
Andrzej Białecki
02–784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branża:	SANITARNA	
Faza:	BUD-WYK	
Temat:	BUDOWA ZBIORNIKA WÓD POPŁUCZNYCH V=160m³ WRAZ Z KABLEM ELEKTRYCZNYM DLA SUW PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKA ORAZ BUDOWA KANAŁU SANITARNEGO D250mm ODPROWADZAJĄCEGO WODY POPŁUCZNE DO KANAŁU MAGENTA W MIEJSCOWOŚCI ZIELONKA (dz. nr 50/2, 42, 41/1 obr. 0013 Zielonka) JEDN. EW. ZIELONKA, GMINA ZIELONKA)	
Nazwa rysunku:	PROFILE KANALIZACJI SPUSTOWEJ, PRZELEWOWEJ I TŁOCZNEJ ZE ZBIORNIKA WÓD POPŁUCZNYCH V=160m³	
Projektował:	Andrzej Białecki nr upr. St-523/85 i Wa-357/92 w specjalności instalacji i sieci sanitarnych mgr inż. Agnieszka Białecka nr upr. MAZ/0402/PWOS/08 w specjalności instalacji i sieci sanitarnych	Skala: 1: 100 / 500
Opracował:	mgr inż. Paweł Grzesik	Data: 08.2015
Sprawdził:	inż. Michał Białecki nr upr. MAZ/0457/POOS/10 w specjalności instalacji i sieci sanitarnych	Rys. nr: S–4