

Zielonka, 24.01.2018r.

PWiK – STp/01/2018

SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z dnia 01 lutego 2017 na:
BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W DZ. EW. NR 25, 27/3, 27/1, 22/3 Z OBR. 5-40-10
ORAZ W DZ. EW. NR 51/4 Z OBR. 5-40-10 W ZIELONCE

Zamawiający informuje, że w ofercie sporządzanej na podstawie przedmiaru robót należy uwzględnić pozycję nr 19 natomiast pozycji nr 20 nie należy uwzględniać wpisując w niej wartość 0. Powyższe wynika z błędu w przedmiarze robót polegającego na dwukrotnym przedmiarowaniu pozycji „Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE) o śr. zewnętrznej 110 mm – wykopy umocnione. Rura fi 110 x 6,6 PE 100 SDR 17 PN 10”. Rzeczywista długość sieci wodociągowej z rur PE wynosi 217,6 m.

Z uwagi na powyższe sprostowanie Zamawiający dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający zmienia termin składania ofert **na dzień 30.01.2018r.**
Godzina składania ofert – 10:00.
2. Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert **na dzień 30.01.2018r.**
Godzina otwarcia ofert – 10:05.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Lewicki