

Wołomin dnia 31.05.2017

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: **PODK.6630.398.2017**

Data wpływu wniosku: 22.05.2017

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Zielonka ul. Chopina obr. 5-30-02 dz. 39/3, 1/2, obr. 5-30-01 dz. 106/4;
Przedmiot narady: sieć kanalizacji deszczowej (przebudowa)

Wnioskodawca: GEOMAN Wojciech Kudła
Inwestor: PWiK Zielonka

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska – Główny Specjalista
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

PSG - w miejscu przebiegu
skrajowania (skrajowania) z sieci gazowej
prace ziemne wykonano zgodnie
z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Przed przystąpieniem do robót zgłosić
nadzór techniczny do
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4b 02-735 Warszawa

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Prądyńskiego 3
tel. 787-43-01 w. 106 107 110 111

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn.31.05.2017

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią	Stanowisko Uczestnika narady	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	bez zmian	Bożena Kowalewska	
2.	Wydział Budownictwa	h.	h.	
3.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	b.u.	h.	h.
4.	PSG sp. z o.o. Oddział Warszawa	uwaga na otoczeniu	J. Budka	
5.	PWiK Zielonka Sp. z o.o.	bez zmian	Stawomir Kuchowski	
6.	Urząd Miasta Zielonka	_____	mb	_____
7.	Projektant	_____	mb	_____

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Bożena Kowalewska

STAROSTA
WOŁOMIŃSKI

WYPIS Z WYKAZU DZIAŁEK I WYKAZU PODMIOTÓW

z dnia: 2017-06-21

Strona 1

2017 61621 / 5222.2017

NAZWIŚKO I IMIĘ (NAZWA)	ChW, UDZIAŁ, GRUPA, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA)
-------------------------	---

NAZWA OBRĘBU	ARKUSZ	DZIAŁKA	POW. DZIAŁKI	POŁOŻENIE DZIAŁKI, PODSTAWA NABYCIA,	NIERUCHOMOŚĆ, JEDNOSTKA
--------------	--------	---------	--------------	--------------------------------------	-------------------------

Gmina : 143404_1-ZIELONKA

GINA ZIELONKA			wd 1/1 4.2	05-220 ZIELONKA ul. LIPOWA 5	
5-30-02	24N606	39/3	0.2257 [ul:KOPERNIKA] [Grunt niehipotekowany]		G76
5-30-02	4N505	1/2	0.0605 [ul:CHOPINA] [Grunt niehipotekowane]		G76

GINA ZIELONKA			wd 1/1 4.2	05-220 ZIELONKA ul. LIPOWA 5	
5-30-01	24N605	106/4	0.1828 [ul:CHOPINA] [Grunt niehipotekowane]		G88

Ilość jednostek rejestrowych użytych do wydruku: 2, działek: 3, podmiotów: 2

STAROSTY
Jolanta Amstyska-wielgo
INSPEKTOR

STAROSTA W W
POWIATOWE W WOŁOMIŃCE
Wydział Ewidencji
05-200 Wołomin, ul. Prądzińskiego 8
tel. 787-43-01 w. 106 107 110 111

ST
Kuch

WIZ.1610.4.1.159.2017

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce Sp. z o.o.
W.P.L.Y.N.E.L.O.
Dat: 07 III. 2017
L.dz. 926
Ilość zał. -
Podpis [signature]

Zielonka, dnia 03.04.2017r.

Przedsiębiorstwo Kanalizacji
i Wodociągów w Zielonce Sp. z o.o.
ul. Literacka 20
05-220 Zielonka

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.06.2017r., który wpłynął do tut. Urzędu dnia 09.06.2017r. informuję, że wyrażam zgodę na lokalizację w pasie drogowym ul. Chopina i ulicy Kopernika w Zielonce /dz. ew. nr 1/2, 39/3 obr. 5-30-02/, /dz. ew. nr 106/4 obr. 5-30-01/ urządzenia infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z ulicy, pod warunkiem:

1. Upředniego wykonania dokumentacji technicznych z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa;
2. Przed przystąpieniem do prac należy przedłożyć do Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych, projekt czasowej organizacji ruchu w celu zaopiniowania.
3. Urządzenie może być umieszczone w pasie drogi po upřednim złożeniu wniosku i otrzymaniu zgody na zajęcie pasa drogowego.
4. Odtworzenia pasa drogowego w następujący sposób:
 - 1) po ułożeniu rur wykop zasypać piaskiem lub żwirzem, układać warstwami o równej grubości i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,98$,
 - 2) wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s \geq 0,98$;
 - 3) zagęszczenie prowadzić przy pomocy sprzętu gwarantującego osiągnięcie właściwego wskaźnika zagęszczenia. Przed wykonaniem nawierzchni należy przedłożyć do Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych protokoły z pomiaru zagęszczenia.
 - 4) warstwę wiążącą nawierzchni należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu,
 - 5) warstwę ścieralną nawierzchni należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu, wraz ze skropieniem emulsją asfaltową połączeń pomiędzy nowo ułożoną, a istniejącą warstwą nawierzchni.

STARKOŚĆ s.c.
POWIATOWE W WOJ. OMIŃSKIM
Wydział Budownictwa
05-200 Wołomin, ul. Pradzińskiego 3
tel. 78 743 01 w. 106 107 110 114

- 6) jeżeli w trakcie robót chodnik ulegnie zniszczeniu należy odtworzyć go z materiału, z jakiego był pierwotnie wykonany, a w przypadku popękanych kostek betonowych lub płytek wymienić na nowe;
- 7) jeżeli krawężniki lub obrzeża w trakcie trwania robót zostaną przewrócone lub zapadnięte należy je wyregulować do właściwego poziomu, a w przypadku pękniętych wymienić na nowe;
- 8) w przypadku naruszenia urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie wykonywanych robót należy wyregulować je z dopasowaniem do nawierzchni terenu.

Z up. Burmistrza
Anna Selie
Anna Selie
Wiceburmistrz
Biuro ds. Kultury i Zamówień Publicznych