

**Warunki formalne i techniczne do projektu
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami do granic działek w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 631 – ul. Piłsudskiego pomiędzy ul. Powstańców a ul. Długą w Zielonce
(o długości ~ 300 m)**

1. Merytoryczne opracowanie projektu powinno być wykonane w oparciu o:
 - aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1 : 500,
 - protokół z narady koordynacyjnej (ZUD),
 - dane przekazane przez PWiK Zielonka Sp. z o.o. podczas spotkań roboczych,
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody,
 - ustawy: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, O odpadach,
 - decyzję lokalizacyjną na zajęcia pasa drogowego wydaną przez właściwego zarządcę drogi,
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. nr 243 z 2012 r. poz. 462),
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. nr 243 z 2012 r., poz. 463),
 - literaturę fachową,
 - wizję w terenie,
 - ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonka,
2. Minimalne zagłębienie kanałów sanitarnych, grawitacyjnych – 1,5 m,
3. Minimalne przykrycie kanałów sanitarnych w ulicach i powierzchniach jezdnych – 1,2 m,
4. W przypadkach incydentalnych dopuszcza się inne wartości głębokości ułożenia kanałów, po uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem,
5. Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, kl. S (8 kN/m²),
6. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe należy zaprojektować z rur żelbetowych Φ 1200 mm (incydentalnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych z PWiK - Φ 1000 mm) z włazem typu ciężkiego 40 T lub z tworzywa sztucznego (PP/PVC) DN 425 mm,
7. Odprowadzenie ścieków z obszaru objętego projektem - do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Leinicki

Wołomin dnia 03.01.2018

Starosta Wołomiński
ul. Prądyńskiego 3
05-200 Wołomin

Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: **PODK.6630.1126.2017**

Data wpływu wniosku: 20.12.2017

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wołomin ul. Powstańców 8/10

Lokalizacja obiektu: Zielonka Al. Piłsudskiego, ul. Powstańców, obręb 0009, 4-90-01, dz. ew. 1/1, 1/2, 80/6, 81.

Przedmiot narady: sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, sieć telekomunikacyjna






Wnioskodawca: GUT Geodezyjne Urządzenie Terenów s. c., Robert i Mieczysław Gut
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Bożena Kowalewska – Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestników narady koordynacyjnej:

1) PSG - w miejscu (miejscach) skrzyżowania (skrzyżowań) z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a 02-235 Warszawa

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej z dn. 03.01.2018

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej lub zarządzającego siecią	Stanowisko Uczestnika narady	Imię i Nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	bez uwagi	Bożena Kowalewska	
2.	Wydział Budownictwa	b.	Przewodniczący	
3.	Wydział Ochrony Środowiska	—	mb	—
4.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Wzrostnica wyjazd z Deucyja na ośrodku z ul. 27.07.2006	Mawin	
5.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	pu.	Mawin Przewodniczący	n
6.	PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Wołominie	Uwaga na odwołanie (A)	Przewodniczący	
7.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zielonka Sp. z o.o.	bez uwagi	Starosta Kwiatkowski	
8.	Urząd Miasta Zielonka	—	mb	—
9.	Orange Polska S.A.	—	mb	—
10.	Projektant	—	mb	—
11.				

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Wołomińskiego
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ


Bożena Kowalewska