

PWiK/ST/ZO/14/2019

Zielonka 26.11.2019 r.

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
na remont wyposażania zbiornika przepompowni próżniowo – tłocznej
ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce.
(zapytanie ofertowe)**

(zamówienie w oparciu o przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązujący w
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.)

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o.

05-220 Zielonka, ul. Literacka 20

tel. 22 781-83-33 fax. 22 781-83-32

pow. wołomiński, woj. mazowieckie

NIP: 125-15-14-530

REGON: 141649820

e-mail: pwik@zielonka.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo tłocznej ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce.
- Przepompownia ścieków P1 Leśna jest główną przepompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Zielonka która przepompowuje ścieki sanitarne z miasta Zielonka, kanałami tłoczonymi 2 x 400 mm do systemu kanalizacji sanitarnej m. Żąbki. Wszystkie prace związane z zamówieniem nie mogą spowodować wstrzymania pracy obiektu na czas dłuższy niż 5 godzin. Zbiornik przepompowni ma głębokość 12 metrów, średnicę 2000 mm i wyposażony jest w dwie pompy FLYGT o mocy 22 kW, prowadnice pomp, mocowania prowadnic, mocowanie sondy i pływaków, dwa przewody tłoczne oraz przewód lewara podciśnieniowego o średnicy 400 mm i długości 10 m. Zbiornik przepompowni wykonany jest z płaszcza stalowego o grubości 30 mm.
- Zakres prac dotyczących remontu wyposażania zbiornika przepompowni obejmuje wykonanie z materiału Wykonawcy niżej wymienionych nowych elementów oraz demontaż starych elementów zbiornika przepompowni:
 - Wykonanie dwóch pomostów (spoczników) w 1/3 i 2/3 wysokości zbiornika,
 - Wykonanie drabiny żłazowej ze stopniami antypoślizgowymi (30 cm x 30 cm),
 - Wykonanie poręczy zejściowej do pompowni,

- Wykonanie prowadnicy pionowej przy drabinie żłazowej z urządzeniem samohamującym,
- Wykonanie elementów złącznych, kotew,
- Wykonanie prowadnic dla pomp Flygt (4 szt. x 12 m),
- Wykonanie belki wsporczej,
- Wykonanie mocowania prowadnic oraz belki wsporczej,
- Demontaż starych elementów wyposażenia zbiornika przepompowni.

Wszystkie wymienione nowe elementy wyposażenia zbiornika przepompowni należy wykonać ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1.4401 wg. EN10088.

- Zamawiający zobowiązuje się że przed rozpoczęciem prac przez Wykonawcę oczyścić zbiornik przepompowni, pousuwać z dna i ze ścian zbiornika osady, oraz do zamknięcia dopływu ścieków na czas robót w zbiorniku przepompowni na czas do 5 godzin. Po upływie tego czasu musi nastąpić przepompowanie ścieków z sieci miejskiej. Po przepompowaniu ponownie nastąpi zamknięcie dopływu ścieków. Zamawiający zapewni także pracowników do obsługi przepompowni w trakcie prowadzonych prac remontowych.
- Wykonawca powinien ze swojej strony zapewnić wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i urządzenia potrzebne do wykonania zamówienia oraz zapewnić pracownikom Wykonawcy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane przy pracach tego typu tj. min.: szelki zabezpieczające, czujnik gazów, a przede wszystkim wentylację mechaniczną zbiornika przepompowni w czasie pracy w zbiorniku.

3. Lokalizacja.

- Zielonka – ul. Leśna.

4. Szczegółowy zakres zamówienia.

- Zgodnie ze wzorem umowy.
- Wszelkie wyjaśnienia do zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia można uzyskać w godzinach pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym.
(pn. – czw. od godz. 8.00 do godz. 16.00, pt. od godz. 7.00 do godz. 15.00)

5. Termin realizacji zamówienia.

- Termin wykonania umowy – 60 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu.

- Złożenie oferty cenowej w terminie przewidzianym przez Zamawiającego i zgodnie z treścią formularza ofertowego.

7. Kryterium oceny oferty.

- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

8. Termin związania z ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
- Zamawiający może unieważnić przetarg w sytuacji, gdy cena najniższej oferty przekroczy szacowaną przez Zamawiającego wartość zamówienia.

9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę na formularzu oferty:

**„Remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków
sanitarnych P1
przy ul. Leśnej w Zielonce”**

należy:

- złożyć w sekretariacie Zamawiającego, lub
- przesłać pocztą na adres Zamawiającego, lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres Zamawiającego.

do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12.00

Odczytanie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pok. 24) w dniu 11.12.2019r. o godz. 12.05. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Załączniki do zapytania ofertowego:

- 1) Formularz ofertowy,
- 2) Wzór umowy,
- 3) Mapa sytuacyjna,
- 4) Rysunek przepompowni.

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą 05-220 Zielonka przy ul. Literackiej 20;

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. za pomocą adresu: iodo@pwikzielonka.com.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. **„Remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce” (zapytanie ofertowe)** prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §3 i §32 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z §33 Regulamin udzielania zamówień sektorowych obowiązujący w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. przez okres, co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

PREZESZARZADU

Leszek Florczak

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy

.....

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

.....

Adres

Województwo Powiat

Nr konta Wykonawcy:

NIP REGON KRS

e-mail

Strona www:

tel.: Fax:.....

Remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce

Lp.	Nazwa zamówienia	Cena netto [zł]	Podatek VAT [% , zł]	Cena brutto [zł]	Termin i czas realizacji
1.	Remont wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce				60 dni od dnia zawarcia umowy

Słownie (brutto) zł:

.....

Oświadczamy, że cena podana na formularzu ofertowym obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. Ponadto oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz, że akceptujemy projekt umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wymienionych w umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.***

Data

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

WZÓR UMOWY Nr/2019

zawarta w dniu r. w Zielonce pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Spółka z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, NIP 1251514530, REGON 141649820, KRS 000319917, kapitał zakładowy 57 233 000 zł, reprezentowanym przez **Prezesa Zarządu - Leszka Florczaka**, zwanego dalej „Zamawiającym”

a

..... z siedzibą (NIP..... , REGON) zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu wyposażenia zbiornika przepompowni próżniowo – tłocznej ścieków sanitarnych P1 przy ul. Leśnej w Zielonce poprzez:

- Wykonanie dwóch pomostów (spoczników) w 1/3 i 2/3 wysokości zbiornika,
- Wykonanie drabiny żłazowej ze stopniami antypoślizgowymi (30 cm x 30 cm),
- Wykonanie poręczy zejściowej do pompowni,
- Wykonanie przewodnicy pionowej przy drabinie żłazowej z urządzeniem samohamującym,
- Wykonanie elementów złącznych, kotew,
- Wykonanie przewodnic dla pomp Flygt (4 szt. x 12 m),
- Wykonanie belki wsporczej,
- Wykonanie mocowania przewodnic oraz belki wsporczej,
- Demontaż starych elementów wyposażenia zbiornika przepompowni.

2. Wszystkie wymienione nowe elementy wyposażenia zbiornika przepompowni należy wykonać ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1.4401 wg. EN10088.

3. Elementy wyposażenia zbiornika przepompowni objęte umową powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) i rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

§2

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót określonych umową do dnia

§3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł netto (słownie: zł netto).

2. Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek Vat 23%.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty w tym:

- 1) prowadzenia i wykonania robót;
- 2) uporządkowania terenu budowy;

- 3) opracowania dokumentacji powykonawczej;
- 4) robót niezbędnych do właściwej i zgodnej z projektem realizacji umowy;
- 5) użycia materiałów własnych;
- 6) zapewnienia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa wymaganych przy pracach prowadzonych w zbiornikach o głębokości przekraczającej – 3 m, tj. min.: wyposażanie pracowników w szelki zabezpieczające, czujnik gazów, zapewnienie mechanicznej wentylacji przepompowni w czasie wykonywania robót remontowych w zbiorniku.
4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót.
5. Płatność z tytułu wystawionej faktury będzie realizowana przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego na nr konta bankowego Wykonawcy wpisany na fakturze.
6. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać kwotę wynagrodzenia.
7. Zamawiający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym pod nr NIP 125-151-45-30.
8. Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zarejestrowanym pod nr NIP i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

§4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm, warunków technicznych oraz zasad wykorzystania wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
2. Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
3. Ponoszenie odpowiedzialności za uzbrojenie i infrastrukturę znajdującą się na terenie budowy oraz szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich;
4. Wszelkie uszkodzenia i awarie, jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zobowiązany jest do natychmiastowego zabezpieczenia i naprawienia na własny koszt. W przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia naprawy innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę potrącając należność za naprawę z wynagrodzenia;
5. Zapewnienie na własny koszt odpowiednich środków ochronnych, celem zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pożarem, kradzieżą, wandalizmem oraz innymi zdarzeniami losowymi, a także do niezwłocznego usuwania tychże szkód;
6. Pokrycie szkody, jakie poniesie Zamawiający na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy;
7. Składowanie wszelkich materiałów i urządzeń zgodnie z przepisami bhp i warunkami określonymi przez producentów;
8. Użycie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim, posiadającym stosowne atesty i aprobaty techniczne.

9. Prowadzenie prac, a w tym każdorazowe wejście pracownika do zbiornika przepompowni powinno być poprzedzone czynnościami wymienionymi w § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

§5

1. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie -,
2. Inspektorem nadzoru z ramienia inwestora będzie - p. Stanisław Rudnik.

§6

Wykonawca oświadcza, że:

- a) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy,
- b) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia lub oprogramowania znajdującego się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

§7

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Zapewnienie odbioru robót.

§8

1. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie 14 dni od daty ich zakończenia określonej w § 2 umowy.
2. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu.

§9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1;
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% określonego w § 3 ust. 1.

§10

Roszczenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§11

1. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych i czynności, o których mowa w § 10 z wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim wystawieniu przez Zamawiającego i przesłaniu Wykonawcy księgowej noty obciążeniowej.
2. Łączna wysokość kar umownych z tytułu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części i zwłoki w usunięciu wad, albo z tytułu zwłoki Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy i zwłoki w przystąpieniu do odbioru, nie może przekroczyć 30% umownego wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1.

§12

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 3 lat.
2. Na wbudowane urządzenia i elementy Wykonawca udziela gwarancji producenta.
3. Okres rękojmi za wady oraz gwarancji liczy się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.
5. W ciągu 7 dni od powiadomienia Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o terminie usunięcia usterki, który to termin powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
6. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim usterka ma być usunięta, Zamawiający sam wyznaczy termin, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie z nim związany.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usunięcia wad, o którym mowa w ust. 5 lub nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, to Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy.
8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołarnie.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich usunięcia będzie niewspółmiernie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. Powyższe stwierdzenie wad winno być potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z żądania usunięcia wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wartości netto robót, których wada dotyczy.
10. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Umowa została zawarta w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych Zamawiającego.
6. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 14

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
2. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia umowy oraz osób wskazanych w treści umowy jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Literackiej 20, 05-220 Zielonka.
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych osobowych PWiK Zielonka Sp. z o.o. ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, iodo@pwikzielonka.com.pl
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Dane osobowe będą przechowywane z uwzględnieniem czasu przewidzianego dla postępowania reklamacyjnego i odwoławczego.
7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: