

Zielonka, 31.12.2019 r.

PWiK/STp/13/5/2019

INFORMACJA Z DNIA 31.12.2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI INFORMACJI DO
PRZEDMIARU ROBÓT W POSTĘPOWANIU OZNACZONYM PWiK.STp.13.2019

W kosztorysie ofertowym nie należy uwzględniać kosztów zakupu wodomierzy elektromagnetycznych typ MPP 6 DN100 szt. 6. W przedmiarze zawarte są wyłącznie koszty demontażu i montażu wodomierzy. Wodomierze są w posiadaniu Zamawiającego - pozycja nr 30 Wodomierz elektromagnetyczny typ MPP 6 DN100 szt. 6

INFORMACJA DO PRZEDMIARU ROBÓT:

Zamawiający jest w posiadaniu następujących urządzeń:

Nr. pozycji z Przedmiaru robót	Opis	Ilości [szt.]
21	Przepustnica międzykołnierzowa Z011-A, PN10, DN150 (korpus GG25, dysk 1.4408.)	2
24	Przepustnica międzykołnierzowa Z011-A, PN10, DN150 (korpus GG25, dysk 1.4408.) z napędem pneumatycznym dwustronnego działania EB6.1SYD, skrzynką SBU (dwie krańcówki elektromechaniczne) oraz zaworem sterującym 5/2 (cewka 24V/DC)	2
26	Przepustnica DN100 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania EB6.1SYD, skrzynką SBU (dwie krańcówki elektromechaniczne) oraz zaworem sterującym 5/2 (cewka 24V/DC)	6
27	Przepustnica Z011-A, PN10, DN50 (korpus GG25, dysk 1.4408 manszeta NBR lub EPDM) z napędem pneumatycznym dwustronnego działania EB4.1SYD, skrzynką SBU (dwie krańcówki elektromechaniczne) oraz zaworem sterującym 5/2 (cewka 24V/DC)	6
28	Zasuwa nożowa typ WB11 PN10 DN100 (bez napędu)	6
30	Wodomierz elektromagnetyczny typ MPP 6 DN 100	6

Do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć koszty związane z montażem w/wym. urządzeń bez kosztów urządzeń. Zakup i montaż pozostałych urządzeń zgodnie z przedmiarem robót.

PREZESZARZĄDU
Leszek Florczak