



**Uwagi:**

1. Maksymalna długość przewodu YnDY 2x2,5 mm<sup>2</sup> łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu YnDY 4x2,5 mm<sup>2</sup> łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Maksymalna ilość detektorów - 2.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Zielonce Sp. z o.o.  
05-220 Zielonka ul. Literacka 20  
tytuł: **"Centrum sterowania i kontroli siecią  
wodociagową i kanalizacyjną  
PWIK w Zielonce"**  
adres: dz. nr ewid. 50/2 obręb 4-90-05  
przy ul. Inżynierskiej w Zielonce

jednostka projektowa  
  
**QUARTUM**  
BIURO PROJEKTOWE  
ul. Kwatery Główniej 46c/16, 04-294 Warszawa  
www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl  
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektant	mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13
ELEKTRYKA	
opracował	mgr inż. Mateusz Figa
ELEKTRYKA	

nazwa rysunku: SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU  
BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ  
branża: **ELEKTRYCZNA**  
skala: -  
nr rysunku: **PW/E/11**  
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY  
data: **04.2020**