



Przebieg kabli zgodnie z pomiarami w ZPP
poza 300 mm niżej szereg oprawo我们有

Proj. YKXS 5x6
oswietlenie terenu

Proj. WL2-YKXS 5x35

Proj. YKXS 5x6
oswietlenie terenu

Poswiadczenie...
nazwisko i podpis
soby teprer...
1119-10-22
Kasinskiego Jmb.

Opracowano systemem GEO-MAP. KERG. 041-222719 Obręby: 143404_1.0013, 143404_1.0037, 143404_1.0017 Wydrukował(ą): Dorota Domzalska-Kowalska, 2019.10.21. Granice ewidencyjne - wymagalą weryfikacji.

LEGENDA
L1 oprawa parkowa LED 45W na słupie h=4m
L2 oprawa LED 19W zewnętrzna
w formie słupka I=0,9m, IP66, Ra>80, 3000K

UWAGA:
WSZYSTKIE KABELE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
UKŁADAC W RURZE OCHRONNEJ

Investor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Zielonce Sp. z o.o.
05-220 Zielonka ul. Lieracka 20
tytuł:
"Centrum sterowania i kontroli ścieka
wodociągowej i kanalizacyjnej
PWIK w Zielonce"
adres:
dz. nr ewid. 502 obręb 4-90-05
przy ul. Inżynierskiej w Zielonce

QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE

ul. Kwiaty Główni 46c/16, 04-294 Warszawa
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
NIP: 544-132-57-16, REGON: 200418012

projektant	mgr inż.	Rafał Góra
elektryk	MAR/0315/POOE/13	
opracował	inż.	Mateusz Figa
elektryk		

tytuł projektu:
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

data:
04.2020

1:500
PB/E/01

04.2020