

PWiK/STp/05/03/2023

Zielonka, 05.12.2023r.

Wyjaśnienia do zapytania Wykonawcy w postępowaniu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Inżynierskiej 1A w Zielonce” ozn. PWiK/STp/05/2023 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert

W dniu 5.12.2023r. do Zamawiającego – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o. wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Wyjaśnienia z dnia 1.12.2023 wprowadzają nowe wymagania dotyczące zamontowania co najmniej 3 masztów, na których kabel będzie przeprowadzony. Jest to duża zmiana, która wymaga uszczegółowienia ze względu na koszty jak i prawo budowlane. Jakie parametry stupa, sposób jego montażu jak i wysokość każdego z masztów wymaga zamawiający?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający zaleca żeby wysokość masztu wynosiła co najmniej 5m i była na stałe zakotwiona w gruncie. Parametry masztu powinny umożliwić zamontowanie na nim kabla zasilającego od falownika do obiektu. W związku z prowadzeniem kabli na wysokości zmiana ulega rodzaj kabli podany w pkt. 4.5 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” z kabli miedzianych na kable aluminiowe.

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie konieczności montażu optymalizatorów mocy.

Jednocześnie zmienione zostają zapisy w Ogłoszeniu o przetargu i SWZ dotyczące terminu złożenia i otwarcia ofert:

obowiązujący termin na złożenie ofert to 12.12.2023r. do godziny 10:00

obowiązujący termin otwarcia ofert to 12.12.2023r. godzina 10:05

PREZESZARZĄDU
Leszek Florczak